

fældet efter sin Betskaffenhed bør medføre høiere Straf og Paatale ved Kriminal- og Politiretten.

§ 17.

Brænde, Stenful, Løv og andet Brændsel maa, forsaavidt det ikke er bestemt til Husbrug, ikke oplægges udenfor Hus uden Brandvæsenets Tilladelse. Større Dplag af Tømmer og Bræder udenfor Hus maae ei heller have uden Brandvæsenets Tilladelse og kun paa saadanne Steder, som dertil anses passende, og under saadanne Betingelser, som Brandvæsenet finder det fornødent at foreskrive.

§ 18.

Ingen maa i sit Hus eller samlet paa eet Sted have mere end 10 Pd. Krudt, der skal gjemmes i et laaset Blik- eller Kobberum og være ophængt under Taget over Hanebjælkerne. En Beholdning af indtil 4 Pd. Krudt er det tilladt at have ogsaa paa andet Sted i Huset, naar det er forvaret i veltillukkede og tætte Beholdere. Disse Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse paa Fyrværkerisager.

Disse Regler skulle dog ikke finde Anvendelse paa Militairstaternes Bygninger. De Forholdsregler, der i disse Bygninger ville være at følge ved Opbevaring af Krudt m. m., fastsættes efter Forhandling mellem Justitsministeriet og de militaire Ministerier.

§ 19.

Dplag af Stenolie (Petroleum) Terpentin, Kamfin og lignende Belysningsvædsler maae ikke findes i Staden Kjøbenhavn uden særlig dertil af Justitsministeriet meddelt Tilladelse og paa den Del af Stadens udenbyes Grund, for hvilken Bestemmelserne i Byggeloven af 17de Marts 1856 ere gjældende, ifkun paa saadanne Steder, hvor de efter Brandvæsenets Skjon ikke antages at medføre særlig Brandfare.

Disse Bestemmelser finde dog ikke Anvendelse paa Dplag under 20 Tdr. (3,500 Potter), naar de ere anbragte under Jordens Overflade og under ubeboede Bygninger, og skulle derhos de Handlende og Fabrikanter være berettigede til at opbevare indtil 800 Potter af de nævnte Stoffer paa Træ eller Glas i Udsalgs- eller Værksteder, der ere anbragte i beboede Bygninger, men under Jordens Overflade og indtil 200

Potter af de samme Stoffer i Udsalgs- og Værksteder, der ere anbragte over Jordens Overflade.

Med Hensyn til samtlige Dplag blive de Forsigtighedsregler at iagttage, som Brandvæsenet finder det fornødent at foreskrive.

§ 20.

Enhver, som indfører de i §§ 18 og 19 nævnte Stoffer i Kjøbenhavn, skal lade medfølge en skriftlig Anmeldelse om, for hvem de ere bestemte, hvilken Anmeldelse bliver at aflevere til Toldopsynet, forinden det tillades Stofferne at indpåsere, og har Toldvæsenet uopholdelig at afgive den modtagne Anmeldelse til Brandvæsenet.

§ 21.

Dplag af Spirituosa og Ljære ere undergivne Brandvæsenets nærmere Tilsyn. Med Hensyn til Dplagets Størrelse og Forsigtighedsreglers Iagttagelse blive de Forrifter, som Brandvæsenet i de enkelte Tilfælde maatte finde Anledning til at give, at efterkomme.

§ 22.

Til særdeles brandfarlige Næringsveie henregnes:

1. Fabrikker, hvori tilvirkes eller behandles let exploderende og let antændelige Legemer, saasom Krudtmøller, Nitroglycerinfabrikker, Skydebomuldsfabrikker, samt Knaldsolv- og Fæng-hættfabrikker og større Fyrværkerifabrikker.
2. Fabrikker, hvori tilvirkes eller anvendes flygtige og let antændelige Stoffer i større Mængde og hvori tillige anvendes aaben Ild, saasom alle Fabrikker, der tilvirke Belysningsvædsle, hvad enten den tilvirkes af Terpentin, Terpentinolie, Stenolie, Biprodukter fra Gasværker, Harpiz, Kautschouf eller andre lignende Stoffer, Spritfabrikker, Gasværker, Paraffinoliefabrikker, Fernislogerier, Tranlogerier, Veg- og Ljæreløgerier.
3. Fabrikker for Tilvirkning af Fyrstikker af alle Slags, af Ildsten og Ildtændere.

De under Nr. 1 anførte Fabrikker maae ikke anlægges undtagen i isolerede Bygninger, der ligge i en saadan Afstand saavel fra andre Bygninger, som fra anden Mands Grund, som af Brandvæsenet findes passende. Det samme kan af Brandvæsenet fordres iagttaget med