

Hensyn til de under Nr. 2 og 3 anførte Fabrikker, forsaavidt disse drives i større Omfang. Samtlige ovennævnte Fabrikker, saavel de nuværende som de, der herefter oprettes, skulle derhos med Hensyn til deres Indretning og Drift være de Forskrifter underkastede, som Brandvæsenet anseer nødvendige til Forebyggelse af Brandfare, og Brandvæsenet er navnlig berettiget til at fordrø, at der ved deslige Værksteder og Fabrikker havees Sprøiter og andre Brandredskaber tilstede samt en for Ildbrands-tilfælde tilstrækkelig Vandforsyning. Endelig kunne saadanne Etablissementer underkastes Syn af Sagkyndige, saa ofte Brandvæsenet finder saadant fornødent.

§ 23.

Ligesom Flytning af Næringsbrug og Fabrikker, der henhøre til de særdeles brandfarlige Næringsveie, ifflun kan tilstedes under de for nye Anlæg gjældende Betingelser, saaledes gjælder det samme om Gjenoptagelsen af Driften af saadanne Næringsbrug eller Fabrikker, naar de have været nedlagte i 2 Aar eller derover.

§ 24.

Værksted- og Fabrikbygninger, der henhøre til de særdeles brandfarlige Næringsveie, blive, naar de underkastes saadan Ombygning eller Tilbygning, at Bygningsloven af 17de Marts 1856 efter sammes § 92 paa dem kommer til Anvendelse, ogsaa i Forhold til nærværende Lov at behandle som nye Anlæg.

§ 25.

Værksteder til idetmindste 2 Arbeidere for Snektere, Stolemagere, Fortepianofabrikanter, Forgyldere og andre Haandværkere, der arbeide i Træ, forbydes aldeles i Lokaler med Brædeløft eller som kun ere adskilte fra tilstødende Leiligheder ved Brædestillerum, hvorimod Baggene i saadanne Værksteder skulle være af Mur eller røede og pudsede og Loftene gipsede ikke alene i selve Værkstedet, men tillige i det underliggende Lokale.

Naar der i saadanne Værksteder findes aabne Ildsteder, Kaminer, Kaffelovne eller Limovne, skulle de aabne Ildsteder og Kaminer være forsynede med Jerndøre og en Gulvplade af usforbrændeligt Materiale af 18 Tommers Brede; Kaffelovne og Limovne skulle staae paa

en Gulvplade af usforbrændeligt Materiale, som til hver Side er 13½ Tomme bredere end Ovnen, ligesom der udenfor Jyrdøren skal anbringes en Metalkasse af 18 Tommers Høide, der er saaledes fastgjort til Ovnen, at Ild fra Jyrdøren maa falde i Kassen. Endvidere skal der i saadanne Værksteder findes en Vandhane eller en med Vand fyldt Vandbeholder af passende Størrelse, to Brandspande og en Svaber.

For Benyttelsen af de omhandlede Værksteder fastsættes de nærmere Forskrifter af Brandvæsenet.

§ 26.

Hvad angaaer efternævnte Næringsveie, nemlig:

1. Fabrikker, hvortil anvendes megen Ild, saasom Bagerier, Bryggerier, Maltgjørier, Brændevinsbrænderier, Sukkerrafinaderier, Olierafinaderier, Sæbesyderier, Farverier, Porcellains- og Fajancefabrikker, Bottemagerier, Teglovne, Kalkovne, Jern- og Metalstøberier, Klokkestøberier, Maskinfabrikker, Tørrestuer, som opvarmes med aaben Ild eller med Ovne, Fabrikker med Dampkedler af 6 Hestes Kraft eller derover eller med høiere Spænding end 4 Atmosfærers Tryk eller endelig saadanne, der bruge overhede Damp,
2. endvidere alle saadanne mindre Fabrikker, der, hvis de vare store, vilde henhøre til de særdeles brandfarlige, samt Talgsmelterier, Lysstøberier, Fabrikker for Tilvirkning af kunstige Sten, hvortil anvendes Harpiz, Fabrikker for lakerede Barer og deslige

fastsætter Brandvæsenet i almindelige reglementariske Bestemmelser, der skulle forsynes med Justitsministeriets Approbation, de Forsigtighedsregler, som ved Driften blive at iagttage for at forebygge Brandfare.

§ 27.

Intet Oplag af brandfarlige Gjenstande (§§ 17—19 og 21) maa oprettes, og ingen af de som brandfarlige betegnede Næringsveie eller Fabrikker (§§ 22, 25 og 26) sættes i Drift eller flyttes eller deres Drift, efterat have været afbrudt, gjenoptages uden foregaaende Anmeldelse for Brandvæsenet; der, efterat det Fornødne i Overensstemmelse med denne Lov er iagttaget, meddeler Attest om, at Intet derfor er til Hinder.