

saadanne Steder, som dertil ansees passende, og under saadanne Betingelser, som Brandvæsenet finder det fornødent at foreskrive.

### § 9.

Ingen maa i sit Huus eller samlet paa eet Sted have mere end 10 Pund Krudt, der skal gjemmes i et laaset Blik- eller Kobberum og være ophængt under Taget over Hanebjælkerne. En Beholdning af indtil 4 Pund Krudt er tilladt at have ogsaa paa andet Sted i Huset, naar den er forvaret i vel tillukkede og tætte Beholdere. Disse Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse paa Fyrværkerisager.

### § 10.

Oplag af Terpentin, Steenolie (Petroleum), Camphin og andre Belysningsvædsker saavel som af andre Stoffer, der ere let antændelige, ved Antændelse ekspedere eller forarsage flyvende Ild, maae ikkun findes under Jordens Overflade og under ubeboede Bygninger, medmindre Brandvæsenets Tilladelse er erhvervet til deres Opbevaring andetsteds, samt under Sagttagelse af saadanne Forsigtighedsregler, som Brandvæsenet finder det fornødent at foreskrive.

Dog ere Handlende berettigede til i deres Udsalgssteder at have indtil 1 Anker af hvert af de ovennævnte Stoffer opbevaret i Beholdere af en efter Brandvæsenets Skjøn forfarlig Bestaffenhed.

### § 11.

Oplag af Spirituosa kunne have i Kjældere under beboede Huse, dog under Sagttagelse af de Forstrifter, Brandvæsenet maatte finde fornødne.

### § 12.

Tjære maa oplægges under aaben Himmel paa Værster og Handelspladse, som ligge afsondrede fra Stadens Bygninger.

## Cap. IV.

Om Indretningen af Værksteder for Træarbejder og deres Benyttelse.

### § 13.

Værksteder til idetmindste to Arbejdere for Snekere, Stolemagere, Fortepianofabricanter,

Forgyldere og andre Haandværkere, der arbeide i Træ, forbydes aldeles i Localer med Bræddeloft, eller som kun ere adskillte fra tilstødende Veiligheder ved Bræddeskillerum, hvorimod Væggene i saadanne Værksteder skulle være af Muur eller rørede og pudsede og Lofterne gipsede ikke alene i selve Værkstedet men tillige i det underliggende Locale. I Bygninger med snevne Dgange og smalle Trapper eller som ere beboede af mange Familier tillades de omhandlede Værksteder ikke uden med Brandvæsenets Samtykke.

Hvor Kaffelovne findes i saadanne Værksteder, skal der udenfor Indfyringsdøren anbringes en fast og fra Kaffelovnen uadskillelig Jern- eller Metalkasse af 18 Tommers Højde istedet for Jernplade paa Gulvet. Naar Fyrsteder eller Caminer tillades ikke, medmindre de ere saaledes indrettede, at ingen Fare deraf kan opstaae, og navnlig ere forsynede med Jerndøre. Snekterovne eller Piimovne skulle være forsynede med en lignende Jernkasse for Indfyringsdøren, som for Kaffelovne er foreskrevet, og desuden tillige med Jernhætte. Endvidere skal Huuseieren for hvert Værksted, hvori der ikke er anbragt Vandhane, anskaffe en Vandtønde, eller, hvor dertil maatte mangle Plads, en passende mindre Vandbeholder, ligesom der i hvert Værksted skal hensættes to af Stedets Brandspande, samt findes en Svaber.

### § 14.

Ved Benyttelsen af de omhandlede Værksteder bliver Følgende at iagttage:

- a) at bruge Ild udenfor Ovnen eller Kaffelovnen er aldeles forbudt;
- b) naar Piimpotte bruges, skal denne hensættes paa en tilstrækkelig stor Metalplade;
- c) Ilys maa kun benyttes, naar det er anbragt i en tilstrækkelig stor Ilyseplade af Metal eller Steen med tilhørende velsluttende Ilysesax; at pudse eller slukke Tællelys med Fingrene forbydes, men det maa kun stee med Ilysesax;
- d) oplyses Værkstedet med Gas, skal hvert Plus være omgivet af Glas;