

	Oversført...	100,342 Kr. 88 Ø.
ning, da de gamle ere ormstufne og løse i Sammensøiningerne.	Overslag	
vedlagt .....		681 — 95 — ÷
Ved Kontrolstedet Holte under Vandrup Toldsted foreslaas en Hovedreparation efter medfølgende Overslag.....		93 — 75 — ÷
Til en ny Dør til Hovedkontoret i Søbro foreslaas .....		20 — " — ÷
Vedkommende Bygningsinspektør indberettede i Sommeren 1875, at han havde fundet Betongulvet i Veile Toldkammerbygning i en meget daarlig Stand, og at han antog, at det efterhaanden ved Brug vilde blive yderligere ødelagt, saa at det om ikke lang Tid vilde være ubrugeligt. Dette Betongulv blev i sin Tid anbragt for at beskytte Væerne i Pakhuset mod Røtter, men efter Arbejds Udførelse viste det sig navnlig paa Steder, hvor Kollierne føres til og fra Lageret, at være mindre holdbart og maatte undergives Reparation. Da det antages at være det varigste at dække Betongulvet med et Bræddegulv, blev der hertil for Finantsaaret 1876—77 begjæret et Beløb, men ogsaa dette Arbejde maatte udsættes paa Grund af Bevillingens Nedfættelse.		
Der foreslaas nu hertil bevilget efter medfølgende Overslag .....		448 — 88 — ÷

Toldkammerbygningen i Nykjøbing paa Mors befinder sig i en høist brøstfældig Tilstand. Allerede i 1871 afgav Bygningsinspektøren en Erklæring efter forudgaaet Besigtigelse af Bygningen, hvoraf fremgik, at der er Svamp i Bygningen, at Murene ere ridsede og høit og her partielt sunne, at Taget paa Grund af en feil Konstruktion — for stor Vidde mellem Spærrene — ikke er til at holde tæt, at Skorstenene ere gjennemtrængte af Sod, at enkelte af Dørene og Vinduerne ere i en høist maadelig Forfatning og raadne, at Stentrappen, der fører op til Bygningen, er faldefærdig, samt at endelig Kjælder-Tagen gjennemtrænges af Fugtighed, idet Vandet fra Fjorden ved Høivande staaer høit over Gulvet og gjennemtrænger Murene, hvad der selvfølgelig gjør hele Bygningen stor Skade og beforder Svampdannelse. Bygningsinspektøren udtalte allerede dengang, og har siden gjentagende udtalt, at det maa anses rettest, ikke at koste videre paa denne høist maadelige Bygning, idet Terrænet paa Grund af den berørte Mislighed ved Høivande ifkun med forholdsvis store Bekostninger kan blive hensigtsvarende, og Bygningens hele uheldige Konstruktion fra først af, samt de deri værende Materialiers daarlige Tilstand umuliggjør en grundig Ombygning eller Forandring uden meget store Bekostninger.

Man har derfor i de siden ovennævnte Erklærings Afgivelse forløbne 5 Aar indskrænket sig til aarlig ifkun at lade foretage de allernødvendigste Vedligeholdelsesarbejder, idet man derhos har ladet sig det være magtpaaliggende at søge, forinden man forelagde Forslag til Opførelse af en ny Bygning, først og fremmest erhvervet en bedre Grund end den, paa hvilken den nuværende Bygning staaer. En saadan er det lykkedes at erholde, idet Byraadet i Nykjøbing p. M. har tilbudt Toldvæsenet en Grund paa Havnepladsen, hvilken overlades Toldvæsenet gratis af Kommunen, imod at samme erholder Dispositionsrædet over den nuværende Toldkammerbygning's Grund. Efter at man ifølge indhentet Erklæring havde forvissset sig om, at den nye Grund ikke var udsat for lignende Ulemper som den gamle, overdrog man Bygningsinspektøren at fremkomme med Tegning og Overslag til Opførelse af den paa-gjældende Bygning.

Efter det med Supplement og andre Bilag vedlagte Overslag vil Bygningen med Udhus, Brolægning, Hegn etc. komme til at koste .....

25,653 — " — ÷

Den nuværende Toldkammerbygning i Randers, der er opført i 1843, befinder sig i en saa brøstfældig Tilstand, at det er blevet en uafviselig Nødvendighed at søge den erstattet med en ny Bygning. Allerede i 1872 fandtes Bygningen ved en stedfunden sagkyndig Undersøgelse at være sunken meget betydeligt ligesom Murværket var revnet og ridsset og havde flere Steder større Brud; Bæge og Loftet vare stærkt revnede, og Bygningen i