

§ 31.

En Brandmur kan være fælles for to til hinanden stødende Eiendomme, der samtidig opføres, naar den, foruden at opfylde de i § 30 fastsatte Betingelser, er forsvarligt forbunden med begge Bygninger, er mindst 2 Sten tyk, naar der gaar Ender af Bjælker eller Dragere ind i den, og Træværk henhørende til den ene Bygning er mindst 8¹/₂ Tomme fra Træværk henhørende til den anden. Der skal derhos ved thinglæste Deklarationer være erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staar.

§ 32.

Naar sammenstødende Bygninger i forskellige Eiendomme ønskes satte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningskommissionen give Tilladelse til, at der i de mellemliggende Brandmure anbringes Jernfarm med Jerndøre til begge Sider, som slutte tæt i Skarmen og have en Afstand af mindst en Murstens Længde fra hinanden.

Tagdækning, Tagkviste og andre ydre Bygningsdele.

§ 33.

Tagge maa i Reglen kun dækkes med Sten eller Metal, men Stadsbygmesteren kan tillade Anvendelsen af andet Materiale saasom Tagpap eller Tagfilt, naar han efter Omstændighederne anser dette for tilstrækkeligt betryggende mod Brandfare.

§ 34.

Tagkviste maa ikke have mere end 2 Alen 15 Tommers Højde i Falsen, og udvendig maalt maa de ikke have en større Brede end 2 Alen 18 Tommer og en større Højde end 3 Alen 12 Tommer; Mellemløbet mellem 2 Kviste maa ikke være mindre end Bredden af den bredeste af dem, og Afstanden fra Indersiden af Husets Gavl til nærmeste Tagkvist maa ikke være mindre end Halvdelen af dens Brede. Flunkerne skulle være af uantændeligt Materiale eller beklædte med saadant.

§ 35.

Altaner, udvendige Beklædninger, Gesimser, Kender, Svaler samt Trappetrin, som ligge udenfor Huset, maa ikke udføres af Træ, medmindre den paagjældende Gjenstand er fjernet 15 Alen fra fremmed Grund. Dog kan Bygningskommissionen indrømme Undtagelse herfra, navnlig naar Bygningens Stil i Forbindelse med en fri Belligenhed giver Anledning hertil.

Udvendige Pakhusluger skulle indrettes saaledes, at de ikke kunne løstes af Stablerne, og naar Bygningskommissionen finder, at de stedlige Forhold gjøre det ønskeligt, kan den fordre, at saadanne Luger gjøres brandsikre.

Bygningskommissionen kan tillade mindre Istandsættelser af Bindingsværk paa Steder, hvor dette ikke fra Nytt maa anvendes, samt Anbringelse af aabne Skure, der alene bestaa af et paa Trappiller hvilende Tag. Latrinhuse, der kun benyttes som saadanne, kunne udføres af Bindingsværk eller af Tommer og Brædder. Vedkommende Bygningsinspektør kan tilstede, at der paa Byggepladser opføres midlertidige Skure af Tommer og Brædder, der skulle borttages, saasnart Arbejdet paa Stedet er tilende.