

## § 49.

Skorstensrør, der renses ved Gjennemgang af Skorstensfeieren, skulle have et Gjennemsnit af mindst 18 Tommer i Kvadrat. Snevre Rør, der skulle renses med Snøreapparater, skulle enten have en Rektangel eller en Cirkel som Gjennemsnit. Gjennemsnittet, der ikke maa være mindre end 9 Tommer i den kvadratiske Side eller i Diameter, skal helt igjennem være det samme. Gjeren er, naar Gjennemsnittet ikke er 9 Tommer i Kvadrat eller en Cirkel med Diameter af 9 Tommer, pligtig til for egen Regning at anskaffe, vedligeholde og opbevare de til enhver Tid af Brandvæsenet for slige Rørs Rensning foreskrevne Apparater til Skorstensfeierens Afbenyttelse.

For ethvert Rør, der indledes i en saadan snevre Skorsten, skal en Jernbøsning med en indvendig fremspringende Rand indmures, saaledes at Randen forhindrer Enden af Røret fra at trænge ind i Skorstenen. Hvor snevre Skorstensrør anvendes, skal en Abning anbringes i Taget med bekvem Udgang for Skorstensfeieren til Skorstensmunden.

## § 50.

Til et Rør, hvis Gjennemsnit er 9 Tommer i Kvadrat, maa der ikke anbringes mere end to Ildsteder i hver Etage og aldrig mere end 8 i det Hele. De herved fastsatte Forhold mellem Rørens Lysning og Ildstedernes Antal bevares ogsaa ved Anvendelsen af Rør med en Lysning større end 9 Tommer. Til i en Etage ved et 9 Tommers Rør at anbringe to Komsurer behøves Stadsbygmesterens Tilladelse. Rjælder og Loftsrør anses i foransatte Henseende som Etager.

## § 51.

Enhver Skorsten, der er bestemt til at bortføre en saa stor Røgmasse, at den efter Bygningskommissionens Skjøn antages at ville blive til Besvær for de Omboende, saafremt den ikke gjøres tilstrækkelig høi, skal opføres til mindst 35 og efter Bygningskommissionens Bestemmelse indtil 50 Alen over Jordoverfladen.

Det overlades til Bygningskommissionen at bestemme, hvorvidt de i §§ 48—49 omhandlede Rør maa anvendes til Røgasledning for større Ildsteder eller om dertil skal anvendes Rør af en stærkere Konstruktion.

## § 52.

Enhver ny Bygning, som er bestemt til Beboelse, og hvis til Beboelsesrum stødende Skorstensrør have et Areal, som er mindre end det dobbelte af det i § 50 fastsatte Minimum, skal have Ventilationskanaler jævnsides Skorstensrørene, og med et saadant Areal, at det med Tillæg af Skorstensarealet giver i det Mindste det Dobbelte af det i § 50 fastsatte Minimumsareal for Skorstensrør. For Bygninger med fuldstændige Ventilationsindretninger kan denne Bestemmelse bortfalde med Bygningskommissionens Samtykke.

For disse Ventilationskanaler gjælde Bestemmelserne om Skorstensrørs Opførelse.

Ildsteder, Komsurer, Kaffelovne og Kaminer m. m.

## § 53.

Ildsteder med murede Rapper skulle funderes fra Grunden. Der skal anbringes Emrør med en Klapp ved Rjækkenildsteder.

## § 54.

Hvor Jlden brænder frit paa Ildsteder, skulle disses Vægge være mindst 1 Sten tykke. Skorstensankere skulle være af Jern, og Trædøre maa ikke anbringes foran Ildsteder. Gulvet foran dem skal i en Afstand af mindst 18 Tommer være dækket med uantændeligt Materiale.