

## § 55.

Med Hensyn til Jernovne, Kaffelovne, Rømfurer og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. Jernovne og deres tilhørende Rør skulle have nedennævnte Afstande fra Bygningens Træværk:
  - a) fra Træ i Loftet 12 Tommer og fra Træ i Vægge, der hovedsagelig bestaa af Træ, 18 Tommer;
  - b) fra Træ i udmuret Bindingsværk og andet Træværk 8 Tommer.
2. Kaffelovne af Porcellæn, Ler, Murværk og lignende Materiale maa ikke anbringes nærmere ved Træværk end 4 Tommer, Jernrør fra saadanne Ovne ikke nærmere ved Træværk end 8 Tommer.
3. Jernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller paa en Jernfod; er der Rist i Ovnen's Bundflade, skal der være Afstøffe i Foden, og denne skal da være udmuret samt staa paa en Jernplade, der gaar lidt frem for Foden.
4. Gulvet skal foran Indfyringen i en Afstand af mindst 12 Tommer og til Siden eller bagtil fra Indfyringen i en Afstand af mindst 6 Tommer være belagt med uantændeligt Materiale.
5. Rørene fra dem skulle føres ind i murede Rør uden paa Veien at passere enten Bjælkelag eller Rum, som paa Grund af deres Veltiggenhed eller Bestemmelse udelukke et stadigt Tilsyn med Rørene. Naar Rørene føres gennem Skillevægge, der ikke ere af Grundmur, skal Skillevæggen udenom Røret indtil en Afstand af 8 Tommer fra dette være udmuret.
6. De skulle forsynes med en Indretning, hvorved Lufttrækket igjennem dem kan standses.
7. Rømfurer kunne sættes paa Bjælkelagene, dog kun naar deres Bund er fjernet mindst  $4\frac{1}{2}$  Tomme fra Gulvet og dette er gjort uantændeligt under dem. I Tagrummet kunne Rømfurer dog kun anbringes undtagelsesvis og med Stadsbygmesterens Tilladelse.

## § 56.

Alle mere sammensatte Indretninger til Bygningers Opvarmning saavel som til deres Ventilation skulle være underkastede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede.

## Tagrender og Snegittre.

## § 57.

Enhver saavel ny som ældre Bygning skal baade til Gade og Gaardsplads være forsynet med Tagrende med Rør førende til Terrænets Vandafløb.

Skifer- eller Metaltage, der have et saadant Fald, at Snefald kan foranlediges, skulle tæt ved Tagrenden mod Gaden forsynes med Jerngittre.

## Kjøkkenvaase og Vandafledning.

## § 58.

Ny Kjøkkenvaase og Kjøkkenrender skulle være af Sten eller Metal og maa i ny Bygninger ikke ligge paa aaben Gang. Vaskene skulle have Vandlaase, der ere saaledes indrettede, at de paa en betryggende Maade hindre Luftens Tilbagegang.

To Aar efter at denne Lov er traadt i Kraft skulle alle Vaase være forsynede med Vandlaase.

Kjøkkenrenden skal være aaben foroven eller udmunde i et Skorstensrør.