

De i første Stykke nævnte Bærstedesrum skulle være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af Grundmur eller Mur og Bindingsværk.

Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre ligesaa letfængelige Gjenstande skulle være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Vindovn eller andet Ildsted, ved Væg af Grundmur eller Mur og Bindingsværk. Foraaaviddt de nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa Dgangen dertil ikke finde Sted fra Rjokken eller Bryggers med aabne Ildsteder eller fra de i første Stykke nævnte Bærstedesrum.

§ 4.

Ildstedet i Rjokken eller Bryggers kan indrettes enten som aabent eller som lukket.

Et aabent Ildsted, hvorved fortaas et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille opad Ildstedets Sider, skal foroven være forsynet med en Kappe til at opfange Røgen og føre den enten fra nedent op i Skorstenen, naar denne er en Forkættelse af Kappen og hviler paa denne, eller fra Siden ind i Skorstenen, naar denne er støttet paa anden Maade og staar i Ildstedets Sider; i første Tilfælde skal Kappen være af Grundmur, i sidste Tilfælde kan den ogsaa være af Metal. Ildstedets Bund og Sider skulle være af Grundmur af $8\frac{1}{2}$ Tommes Tykkelse, medens $4\frac{1}{2}$ Tomme er tilstrækkeligt for den grundmurede Kappe.

Til at bære en Kappe af Mur kan anvendes de saakaldte Skorstenshamre af Træ, men forøvrigt maa der intet Træværk anbringes i aabne Ildsteder eller Skorstene.

Gulvet foran det aabne Ildsted skal i mindst 18 Tommers Afstand fra dette bestaa af eller være dækket med nautændeligt Materiale.

Lukkede Ildsteder (Komsfurer og andre Røgeindretninger med lukket Indsyring), Raminer, Kaffelovne eller deres Rør maa ikke have Træværk nærmere end 8 Tommer, hvilken Afstand dog for Kaffelovne af Porcellæn, Ler eller Murværk indskrænkes til 4 Tommer. Rørene, ved hvilke Røgen afledes fra de nævnte Ildsteder, skulle altid føres ind i en Skorsten og maa ikke paa Veien passere Rum, hvori Foder eller andre lige saa antændelige Stoffer opbevares. De skulle staa paa en Fod af Murværk eller paa en Jernfod. Høve de Rist, skal der være en Afstøffe under den. En Kaffelovn skal i saa Fald staa paa et usforbrændeligt Lag eller paa en Jernplade, der gaar lidt frem for den. Under en Komsfur skal der i dens hele Udstrækning være en Jernplade, naar den ikke staar paa et usforbrændeligt Lag.

Gulvet skal bestaa af eller være belagt med nautændeligt Materiale foran Komsfurer og Raminer i disses hele Udstrækning i en Bredde af 12 Tommer, samt foran Kaffelovnsdøre og 6 Tommer til hver Side af disse i en aftagende Bredde fra 12 Tommer foran Døren.

§ 5.

Skorstene, der tjene til Afledning af Røg fra hvilket som helst Slags Ildsteder, maa kun opføres som Grundmur af brændte Sten. De maa ikke have mindre Murtykkelse end $4\frac{1}{2}$ Tomme, og skulle, foraaaviddt de ikke opføres som snevre efter de nedenstaaende Regler, have et indvendigt Gjennemsnit af mindst 18 Tommer i Kvadrat eller 16 og 20 Tommer i to Retninger; foraaaviddt Rensdøre ere nødvendige, skulle disse være tætfluttende, af Jern, af samme Høiing som Skorstenen og anbragte i Jernramme med Fals.

Skorstene i Bygninger med Tag af Rør, Straa eller Lyng samt Skorstene til Smedesøser, Bagerovne, Fabrikbrug, eller som tjene til Afledning af Røg fra Dampkedler, der ere underkastede det Offentliges Tilsyn, maa ikke have ringere Biddé end 18 Tommer i Kvadrat eller 16 og 20 Tommer i to Retninger.

I Bygninger med Tag af Sten, Spaan, Tagflis (Tagpap) er det tilladt at anbringe de saakaldte snevre Skorstene til Afledning af Røg fra Rjokkenildsteder, Kaffelovne og Raminer;