

er over det øverste Bjælkelag, samt igjennem de to øverste Etager. Bagmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst  $1\frac{1}{2}$  Sten uden Blændinger og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med  $1\frac{1}{2}$  Stens Blændinger. Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst  $1\frac{1}{2}$  Sten uden Blændinger og ivotrigt mindst 2 Sten med  $1\frac{1}{2}$  Stens Blændinger. Kjælderen anses i fornævnte Henseender som en Etage. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Buer. Bredden af Blændingerne maa ikke være over  $3\frac{1}{2}$  Alen.

- d. Enhver Fagade, fritstaaende Gavle eller Bagmur skal være udtrappet og affuret eller pudset eller fuget.
- e. Ved Endemure af ringe Udstrækning og ved Mure om Trappehuse, saavel som naar nye Etager påføres ældre Bygninger, kan Stadsbygnestieren fritage for den under omgivelserne, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Binduer i Gavle, naar disse ikke ere de i § 29 omhandlede Brandmure.

### Skillevægge.

#### § 28.

Skillevæggene i en Bygning skulle være enten Grundmur, mindst 6 Tommer tyk, Mur og Bindingsværk, mindst  $\frac{1}{2}$  Sten tykt, eller af Planker eller dobbelte Brædder. Anvendes Planker eller dobbelte Brædder til Skillevægge, skulle disse være mindst 2 Tommer tykke og, foruden denne Tykkelse, have Kalkpuds paa begge Sider. Skillevægge, der fra neden staa over hverandre igjennem flere Etager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses Spændevide regnes, skulle være af mindst 1 Stens Grundmur, og i nederste Etage eller Kjælderen, om en saadan findes, af  $1\frac{1}{2}$  Sten, naar de derfra strække sig igjennem en Høide af 20 Alen eller derover. Andre Skillevægge, der ikke paa denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne, men som dog, udforte af Grundmur, strække sig fra neden igjennem flere Etager, skulle i den nederste af disse eller i Kjælderen, om en saadan findes, være af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk mindst 1 Sten tyk; i den øverste Etage kunne saadanne Skillevægge være af  $\frac{1}{2}$  Stens Grundmur, naar de ere høist 7 Alen lange, og tillige i de 2 underliggende Etager, naar de ere høist 5 Alen lange. Skillevægge om de i § 43 foreskrevne Trapper skulle være af Grundmur. Grundmurede Skillevægge maa ikke afbrydes af Bjælker, men skulle gaa frit igjennem Bjælkelagene, og deres Sider støttes af Bjælkerne. Skillevægge mellem Rum, hvoraf intet kan henføres under Beboelsesrum, kunne udføres som enkelte Bræddewægge uden Kalkpuds eller af Lægter; det Samme gælder om Spisekammer-Skillevægge i Kjøkkenet, naar de ere i mindst  $1\frac{1}{2}$  Alens Afstand fra Ildstedet.

### Brandmure.

#### § 29.

Ingen Bygning, der ikke ligger fjernet mindst 4 Alen fra Nabogrunden, maa mod denne vende Tagflade eller anden Art af Mur end Brandmur, der skal have følgende Egenskaber:

- a. Den skal have mindst den Tykkelse, der er fastsat i § 27 for Ende- og Bagmure,
- b. Den skal overalt række  $\frac{1}{2}$  Alen op over Taget.
- c. Deri maa ingen Murlægte eller andet Træværk lægges dybere end 1 Sten fra Udersiden; dog kunne Enderne af Dragere eller Bjælker flydes en halv Sten længere frem.