

CVI.

Forslag til Lov

om

**Ændringer i og Tillæg til Lov af 1ste Marts 1889
vedrørende Brandpolitiet paa Landet m. v.**

(Som vedtaget af Folketinget ved eneste Behandling den 21de Marts 1898.*)

§ 1.

I Lov af 1ste Marts 1889 om Tillæg til og Forandringer i Lov af 2den Marts 1861 om Brandpolitiet paa Landet m. v. ændres § 1, 3dje Stykke, til:

„Indenfor det Omraade, for hvilket Loven om Brandpolitiet paa Landet m. v. af 2den Marts 1861 er gældende, betragtes Tagfilt (Tagpap) af mindst $1\frac{3}{10}$ Linies Tykkelse som ildfast Tag (jfr. dog § 4, 4de Stykke).“

§ 2.

Til samme Lovs § 3 føjes som nyt Stykke:

„Rum, hvori Luft opvarmes til andre Rums Forvarmning med varm Luft (Varmekamre), skulle have Gulv af uantændeligt Materiale og Vægge af Mur; Loftet derover skal være af Mur eller af Særn og Mur.

Rum, hvori Kedler til Varmeledningers Forvarmning med Damp eller varmt Vand anbringes, skulle have uantændeligt Gulv og Vægge af Mur; Loftet derover skal være af Mur eller af Særn og Mur, medmindre Kedlen er fjernet mindst 2 Alen fra Loftet, i hvilket Tilfælde dette kan være af Træ, røret og pudset. Over Fyrpladsen skal Loftet, hvis det ikke er af Mur eller af Særn og Mur, og dets Højde over Risten er mindre end 4 Alen, være røret og pudset og derhos beskyttet af en i mindst en Tommes Afstand fra det ophængt Metalplade, der skal gaa mindst 1 Alen til hver Side udenfor Fyrdøren og være mindst 3 Alen bred.

Vedninger for opvarmet Luft fra Varmekamre skulle være af $\frac{1}{2}$ Stens Mur eller $1\frac{1}{2}$ Tomme tyk Monier (Cement og Særn).

Vedningerne for Damp eller varmt Vand skulle være af Metalrør og holdes mindst 2 Tommer fra Træværk; hvor Rørene passerer gennem Træbjælkelag eller Trævæg, skal Rummet imellem Rørene og Træværket udfyldes med fast og uantændeligt Materiale.“

§ 3.

Samme Lovs § 4, 3dje Stykke, 1ste Led, ændres til:

„I Bygninger, som ere tækkede med ildfast Tag eller med Spaan, er det tilladt at benytte de saakaldte snævre Skorstene, dog kun til Afledning af Røg fra Raminer og

*) Se Tillæg C. Sp. 745—48.