

Bilag 2.

## Til Justitsministeriet.

I Anledning af at det høje Ministerium have afæsket os vor Mening angaaende det Spørgsmaal: hvilke af de Grunde, der er foreslaaede for det paatænkte nye Sindssygehospital, der teknisk, bygningsmæssigt og økonomisk set vil være bedst svarende til Øjemedet, skal vi tillade os at udtale følgende, idet vi har anset det for heldigst for Sagens fuldstændige Belysning at fremdrage de for hver enkelt af de tilbudte Grunde tilstedeværende Fordele og Mangler:

1. *Jyderup*. Terrænet er paa Grund af talrige Skrænter vanskeligt at bygge og vil foraarsage et temmelig stort Jordarbejde ved Bygninger og Veje. Det tilbudte Areal ligger næsten udelukkende i Skov, hvilket vil nødvendiggøre meget store Rydningsarbejder; en stor Del, paa Grunden staaende, Grantræer vil kunne anvendes som Bygningstømmer. Et langt Stængærde vil kunne afgive tilstrækkeligt Materiale til Sokkeler og Fundamenter. Terrænet er hovedsagelig faldende mod Syd-Vest og da Bygningernes Façader overvejende maatte vendes i samme Retning, vilde den fri Udsigt her blive betydelig hæmmet af Skov og Bakker. Afløbsforholdene er gode, idet Arealet ligger højt i Forhold til Aaen, men Septic Tank og Filter vil dog komme til at ligge ret nær ved Hospitalet. Vand kan leveres fra Byens Vandværk (Vandtaarn maa dog bygges af Hospitalet) hvorimod der maa anlægges Gas og Elektricitetsværk, Septic Tank og Filter.

2. *Nykøbing*. Terrænets Form er god, saa Jordarbejdet vilde blive ret ringe. Bygningerne maa hovedsagelig lægges udenfor Skoven, idet det disponible Skovareal, der er en Del af Byens Lystskov, er meget lille og stærkt bakket og ligger ret nær ved en stærkt besøgt Skovpavillon. — Da Bebyggelsesarealet ligger Syd for Skoven, vilde denne give godt Læ for nordlige Vinde. Det tilbudte Areal er meget rigeligt, saa der vilde kunne indrettes stort Agerbrug; Jordboniteten er god. Gas, Vand og Elektricitet vil kunne faas fra Byens Værker. Septic Tank maa anlægges, men Filter vistnok overflødig. Paa Grund af Byens afsides Beliggenhed og Bygepladsens ret store Afstand fra Stationen, vil Transporten af Byggematerialer blive dyr. Opkørselen fra Landevejen til Bygepladsen bliver ret vanskelig og en Adgangsvej her ret kostbar at anlægge.

3. *Frederiksværk*. Terrænet er delvis stærkt bakket, saa at det Areal, der bliver til Raadighed, er forholdsvis ringe. Amtslandevejen fra Frederikssund løber igennem Arealet og deler dette, der i Forvejen er knebent, paa en saadan Maade, at Bebyggelsen yderligere vanskeliggøres, ligesom det vel maa siges at være uheldigt, at tilfældigt Forbipasserende, Nysgærrige og Vagabonder fra Landevejen kan faa en saa nem Adgang til Hospitalets Grund og at Trafikken mellem Hospitalets Bygninger (med Patienter, Mad, Vasketøj, Brændsel o. s. v.) maa foregaa tværs over Landevejen. — Jordboniteten er ikke videre god. Beliggenheden er vel overordentlig smuk, men ogsaa meget udsat for Blæst og Kulde. Terrænet skraaner mod Vest, hvilket vanskeliggør den rette Placering af Bygningerne. Hospitalet kan forsynes med Vand, Gas og Elektricitet fra Byen. Septic Tank maa anlægges, men Filter er vistnok overflødig. Der bliver en ret lang Afløbsledning til Søen.

4. *Helsingør*. Terrænets Form er ret fordelagtig; dog findes der mange Vandhuller som, hvis de skal fyldes, kræver et stort Jordarbejde. Beliggenheden er ikke heldig, idet Grunden, der er meget lille, er omgivet med privat Bebyggelse; forat faa den nødtørftigste Plads, vilde det formentlig være nødvendigt at erhverve