

Naar alle indtil Dato indkomne Tilbud fra Nykøbing Sj. og Skovshoved Elektricitetsværk tages i Betragtning, ville de aarlige Driftsudgifter til Vand og Gas, Elektricitet og Septic Tank etc. kunne anslaaes til følgende Beløb:

	Nykøbing Sj.		Hillerød.	
	Kr.		Kr.	
Vand .....	74,200 m <sup>3</sup>	à 9,775 Ø. 7,253	74,200 m <sup>3</sup>	à 8,0 Ø. 5,936
Gas .....	15,500 m <sup>3</sup>	à 11,475 — 1,779	15,500 m <sup>3</sup>	à 26,5 — 4,100
Elektricitet .....	127,700 KWT	à c. 17,6 — 22,432	127,700 KWT	à c. 17,1 — 21,878
Pasning af Septic Tank etc. ....		350		650
		I alt... 31,814		32,564
			- Rabat paa Vand og Elek- tricitet: Kr.	
			0 % af 10,000 Kr. >	
			10 - - 5,000 - 500	
			15 - - 5,000 - 750	
			20 - - 7,814 - 1,563	
				2,813
			I alt... 29,751	

De aarlige Driftsudgifter til Vand, Gas og Elektricitet ville saaledes kunne anslaaes til at blive c. 2,000 Kr. højere i Nykøbing Sj. end ved Hillerød.

Det bemærkes, at i Nykøbing Sj. er paaregnet, at Vand, Gas og Elektricitet leveres fra Byens Værker, medens ved Hillerød Vandet leveres af Skovshoved Elektricitetsværk fra et paa Hospitalsgrunden ved Værkets Foranstaltning anlagt Vandværk, Gassen produceres af Hospitalet selv ved et af Skovshoved Elektricitetsværk paa Hospitalsgrunden anlagt Luftgasværk, og endelig Elektriciteten leveres fra Skovshoved Værket.

5) I den paa foranstaaende Side angivne Sum til „Jordarbejde og Vejanlæg“ er ved Nykøbing Sj. paaregnet saa megen Terrainregulering, at Bygningernes Fundering og Opførelse vil blive omtrent ens ved Nykøbing Sj. og Hillerød, naar der ses bort fra den ovenfor angivne almindelige Fordyrelse af alt Arbejde ved Nykøbing Sj.

Ærbødigst

Jakob O. Pedersen.