

tusioner o. lign., for hvilke de aldrig vilde blive indlagt paa et Hospital, hvis de ikke var Soldater, og der vil sikkert ikke kunne siges at være noget som helst hygiejnisk uforvarligt i, at saadanne Patienter anbringes i gode, lyse, luftige Stuer i en Mansard-Etage, da de Forhold, hvorunder de kommer til at ligge her, er saa langt bedre end de Forhold, hvorunder de daglig opholder sig paa Kaserne. Mindretallet kan derfor ikke finde, at der er noget uforvarligt i at gaa med til at anbefale, at der paaføres Bygningerne en Mansard-Etage, og at der heri indrettes Sygestuer.

Der har angaaende Enkeltheder i Arkitekt Ingemanns Plan været rejst nogen Kritik fra Lægekorpsets Side. Mindretallet skal hertil bemærke, at der saavel mod denne Plan som mod andre af de foreliggende Planer kan rejses mere eller mindre berettiget Kritik af Enkeltheder, men at disse Enkeltheder selvfølgelig vil kunne blive rettet senere. Naar Lægekorpsset saaledes anfører det uheldige i, at Sygeplejerskernes Værelser i Arkitekt Ingemanns Plan er anbragte paa Afdelingerne og ikke i en særlig Bygning, maa Mindretallet udtale, at det absolut foretrækker, at Sygeplejerskerne skal bo i deres Afdelinger fremfor i en særlig Bygning, og at dette i hvert Fald i et Hospital af den Størrelse som det her projekterede maa siges at være det bedste for de syge.

I Tilknytning til de ombyggede 6 Pavilloner og den udvidede Administrationsbygning, Badebygning m. m. opføres efter Arkitekt Ingemanns Plan en ny Bygning, bestemt for kirurgisk Afdeling m. m., samt en anden Bygning, der indeholder Klinikkerne (dog ikke Hudklinikken) i Midterfløjene og Boliger for Overlæge og Inspektør m. fl. i Sidefløjene.

I Forbindelse med det saaledes ombyggede Epidemihospital opføres en ny Epidemiafdeling med særskilt Administrationsbygning og Badebygning.

Sygestuerne i den nye Epidemiafdeling er forsynet med delvis hvælvede Lofter, hvilke giver et stort Luftvolumen og samtidig letter en effektiv Rengøring. — I den

ene Side er anbragt foruden almindelige Vinduer et Ovenlys, forsynet med gulligt Kathedralglas, som giver et behageligt og godt Lys i Stuerne og letter Udluftningen af disse.

Herom skriver Ingeniørkorpsset og Hærens Lægekorps: „Der haves Erfaring for, at Ovenlyset fra Tagvinduer virker generende“. Saadanne Ovenlys findes der dog paa en Mængde andre Hospitaler, hvor man er særdeles tilfreds dermed; disse Anker og nogle mindre væsentlige, som let lader sig ændre ved nærmere Udarbejdelse, berører i øvrigt ikke Projektet i Realiteten. Hovedindtrykket maa saaledes blive, at denne — Arkitekt Ingemanns — Løsning af Spørgsmaalet: „Et nyt Garnisonssygehus“, i alle Maader tilfredsstiller Kravet til et nyt og moderne Hospital for Hæren.

Der kan med Rette rejses lige saa megen Kritik mod det af Flertallet anbefalede Forslag. Der disponeres over mere af Grunden, end det fremgaar af Planen, idet nogle af Bygningerne er lagte saa nær Grænsen, at der ikke kan frasælges efter det viste Skel eller bygges tæt til dette.

Ved den spredte Beliggenhed af de forskellige Bygninger vil der bruges forholdsvis for stort Areal til Veje og Gangstier paa Bekostning af en større samlet Hospitalshave eller Grønnegaard.

Senere Udvidelse med nye Bygninger er afskaaret.

Der er stærk Tvivl om det rigtige i en selvstændig Sygeplejerskebolig. Det er i hvert Tilfælde dyrt, da man alligevel maa holde en Del Rum ved Sygeafdelingerne som Vagtstuer. Men alle Bygninger, som giver Betingelse for megen Frekvens med Omverdenen, maa ligge med bekvem Adgang, og det er ikke heldigt, at alle besøgende til Sygeplejersker skal færdes over hele Terrainet for at naa den fjerntliggende Bygning, saa meget mindre som disse Besøg ikke indskrænker sig til visse Tider af Dagen.

Køkkenbygningen kommer til at ligge for langt fra de fjernest liggende Bygninger.