

Hvad Administrationsbygningen angaar, er denne ogsaa uheldigt indrettet, idet den rummer mørke, indelukkede Korridorer og 2 fuldstændig mørke Baderum i Modtagelsesafdelingen. Det samme findes der i den mindre Bygning — ikke færre end 26 Rum uden Vinduer. Det er ligeledes ulovligt, at der midt i Bygningen ligger W. C. uden direkte Lys. Funktionsnærlejlighederne er heller ikke godt indrettede; til Overlægen og Inspektøren findes der f. Eks. kun Plads til een Pige.

Til Kassationsafdelingen hører der ingen W. C., og Venteværelserne ligger paa den anden Side af den mørke Korridor. Reservelægerne er lagte paa samme Gang som Sygepassere og Karle.

Den medicinske Afdeling har Sengepladser ud for Vinduerne, og der er paa de store Sygestuer Vinduer til 3 Sider; der er for langt fra de store Stuer til Skyllerum — ca. 35 m; der er ingen Elevatorforbindelse til Køkkenerne; omtrent alle W. C.'erne er anbragte med Ryg til Vinduerne.

Afdeling for Hud- og Kønssygdomme er alt for lille og kan ikke udvides, og der mangler her specielt W. C. og Badeværelse. Denne Afdeling bør ogsaa være isoleret. Der mangler ligeledes Opholdsværelse, som her er særlig nødvendigt, da denne Afdeling tæller saa mange oppegaaende Patienter.

En saa vanskelig Fordring efter Programmet som særlige Venteværelser ved Hudklinikken for saavel Officerer som Underofficerer og menige — med særskilte Adgange — er slet ikke løst —; der er endda slet ingen Venteværelser!

Hvad den kirurgiske Afdelingsbygning angaar, saa findes i denne Bygning en Officersafdeling i Stuen, men ingen Afdeling for Underofficerer. Kvinde- og Børneafdelingen er lagt paa 3die Sal med utilstrækkelige Trappeforbindelser.

Operationsafdelingen er lagt i 2den Etage, de 2 Operationsstuer paa hver Side af en halvmørk Gang. Køkkenet mangler Indlevering i underste Etage, og der er ingen Elevatorforbindelse til de

øvrige Etager. Der er ca. 160 m fra denne Bygning til Køkkenbygningen. I øvrigt gælder en Del af de ved den medicinske Afdeling nævnte Anker ogsaa for denne Bygning.

Hvad angaar Stabslæge v. Hartens og Arkitekt Varmings Projekt, da findes der ikke Grund til at gaa vidtløftigt ind herpaa lige saa lidt som paa Arkitekt Laages Projekt, da Flertallet ikke har kunnet tiltræde noget af disse Projekter. Angaaende Stabslæge v. Hartens Projekt skal Mindretallet dog bemærke, at det finder en Hospitalsbygning i H-Form uheldig, og at Hovedbygningen er lagt over i „Teltpladserne“, hvor der ikke maa bygges, og kan ikke flyttes af Hensyn til de andre Bygninger. — Afstanden er for lille i Forvejen.

Angaaende Arkitekt Laages Projekt skal Mindretallet udtale, at det har megen Lighed med Ingeniørkorpsets og af den Grund har en Del af de samme Mangler og mindre gode Egenskaber. Det er Mindretallet ganske umuligt at se, hvorledes der kan spares ved at opføre 2-Etagers Bygninger i Stedet for 3-Etagers.

Naar Flertallet udtaler, at der for det har været „endnu een meget væsentlig Grund til at foretrække det Forslag, som det har samlet sig om. Det er den, at det er *Lægekorpsets* Forslag. Lægekorpset har udtalt, at det kun med den største Beklagelse vil kunne modtage et Garnisonssygehus, der er baseret paa en Ombygning af det nuværende Epidemihospital“, saa vilde Mindretallet i høj Grad have respekteret Lægekorpsets Mening, hvis Lægekorpset her havde været et dømmende Udvalg og ikke en Part i Sagen ved selv at deltage i Konkurrencen. Der er desuden indenfor det militære Lægekorps megen Uenighed om dette Spørgsmaal, idet Lægekorpsets Plan kritiseres stærkt af Garnisonssygehusets mangeaarige Chef, Stabslæge Norrie, ligesom Stabslæge v. Hartens Forslag er bygget over et helt andet Princip. Til Trods for den her udtalte Kritik kan Mindretallet være enig med Flertallet i, at ethvert af Forslagene