

ning benyttes med Indlægning af 3 større Gryder, en stor Kartoffelkoger, Varmeskabe og et stort Stegekomfur.

7. Vaskeribygning. Den af Epidemisygehuset nu benyttede Bygning forlænges ca. 5 m, og Anlægget udvides med 1 à 2 større Vaskemaskiner, en Centrifuge, Tørreheste og en Dampprulle.

8. Kedelhus i en Etage med Pumperum, Kedelrum og Kulrum samt Højtrykskedel i det nuværende Kulhus og ny Dampskorsten med 1 m Mundingsdiameter.

9. Bolig for Maskin- og Bademester. Den nuværende til Epidemisygehuset hørende Bygning uforandret.

10. Desinfektionsanstalt i en Etage. 1 Indleveringsrum og 1 Udleveringsrum med Desinfektionsovn for Damp og Formalin, 1 Tørrestue, 1 Baderum.

11. Lighus. Det til det nuværende Epidemisygehus benyttede uforandret.

12. Pavillon D af det nuværende Epidemisygehus tænkes uforandret anvendt som Tuberkuloseafdeling.

13. Pavillon E af det nuværende Epidemisygehus tænkes uforandret anvendt som Anginaafdeling.

14. Pavillon C af det nuværende Epidemisygehus tænkes uforandret anvendt til Reservepavillon.

Hvad Bygningernes Konstruktion og Udstyr angaar, henvises til medfølgende Skitser og Overslag. Det skal kun bemærkes, at med Undtagelse af Administrationsbygningen og Bygningen for Sygeplejersker er samtlige Nybygninger forsynede med Etageadskillelse af Jernbeton med Terrazzodække eller Linoleum som paa Epidemisygehuset.

I hver af de egentlige Sygehusbygninger 2 og 3 findes i hver Etage paa den lange Gang to Haandvaske.

Som Belysning er paaregnet elektriske Lamper.

Køkkenerne forsynes med Kogegas m. m.

Samtlige Nybygninger opvarmes ved et Centralvarmeapparat, Varmtvandsanlæg med Hurtigcirkulation og Patentcentralregulering. Cirkulationen sker gennem Rør i Tunneler under Terrainet og i Kælderrum i Bygningerne og derfra videre til de i Etagerne anbragte Ovne samt til Ventilationsluftvarmeapparaterne i Loftsetagerne.

Ventilationen omfatter en Luftfornyelse af 70 m<sup>3</sup> pr. Seng. Den friske Luft opvarmes i et Varmekammer i Loftsetagen med Filtre og Befugtningsarrangement og drives af en elektrisk Motor gennem Kanaler ned til Sygestuerne. Herved undgaas Træk, da der som oftest vil være større Tryk inde end ude.

Der er endvidere paaregnet et Varmtvandsforsyningsanlæg til Bade og Kummer m. m.

Som Epidemifdeling beholdes det nuværende Epidemisygehus med Undtagelse af de 3 Pavilloner C, D og E.

Pavillonerne A og F. forbliver uforandrede, kun kan de 8-Sengs Stuer i A forandres til 9-Sengs Stuer, idet Gulvarealet er stort nok dertil, idet der bliver 8,5 m<sup>2</sup> pr. Seng, som ovenfor angivet. Herved vindes 2 Senge, Pavillon B deles i to Afdelinger, hvorved der tabes 2 Senge, saaledes at der i alt i Epidemifdelingen haves 75 Senge.

Pavillon B kommer derved til at bestaa af: 2 6-Sengs Stuer, 1 5-Sengs Stue, 2 2-Sengs Stuer, 2 1-Sengs Stuer, i alt 23 Senge, 2 Værelser til 2 Sygeplejersker, 2 Rum til 2 Piger, 2 Gange, 1 Trappe og 2 Bislag.

Hvad Byggepladsen angaar, er der besparet et Areal langs Nørreallé paa ca. 12,500 m<sup>2</sup>, det til Garnisonssygehuset inddragne Areal er ca. 32,700 m<sup>2</sup> og giver lidt over 100 m<sup>2</sup> pr. Seng, regnes Epidemifdelingen med, bliver det til hele Sygehuset indtagne Areal ca. 42,660 m<sup>2</sup> eller lidt over 109 m<sup>2</sup> pr. Seng.

I Sygestuerne er der overalt mindst 8,5 m<sup>2</sup> Gulvareal pr. Seng og 32 m<sup>3</sup> Luftvolumen.

Hovedsygehuset og Epidemisygehuset adskilles ved et Plankeværk med Porte.