

Lægekorpsset skriver: „Efter de Fordringer, der stilles til en Røntgenafdeling, vil det være uheldigt at anbringe en saadan i Kælderetagen“.

Der er to Fordringer, der maa stilles til Anbringelsen af en Røntgenafdeling, foruden rigelig Plads. Lokalerne skal være tørre af Hensyn til Ledningerne og Apparaterne, og de skal have  $4\frac{1}{2}$ —5 Alens Højde af Hensyn til Strømindlægning: Der er 5 Alens Højde (2 Alen i Jorden og 3 Alen over Jorden) i den foreslaaede Kælderetage, der er Centralvarme, og der er meget rigelig Plads. Da de nævnte Fordringer saaledes fuldt ud fyldestgøres, og da den lokale Beliggenhed i Forhold til den kirurgiske Service er god, er Pladsen valgt. Paa Bispebjerg-Hospitalet er Anlægget i Kælderetagen.

Lægekorpsset skriver: „Sygestuerne for Patienter med Øjensygdом og med Øre- og Hals sygdom beliggende i samme Bygning som de tilsvarende Poliklinikker maa meget foretrakkes for den her projekterede“. Hvorfor der skal gøres en Undtagelse med disse Patienter og Sygehusbehandlingen henlægges til de Lokalteter, hvor den vedkommende Specialitets ambulatoriske Virksomhed foregaar, meddeler Lægekorpsset ikke. Det naturlige er dog, at ogsaa disse Patienter af Hensyn til de syges Tarv anbringes der, hvor der kan skaffes den syge Ro, og hvor alt — Sygepleje, Depoter m. m. — er ordnet for Sygebehandlingens Udførelse. Selvfølgelig maa Lokalteterne indrettes efter Behovet. Der maa skaffes Lægen et Værelse til Undersøgelse og Behandling, og der maa maaske anskaffes et Sæt Instrumenter ekstra til det daglige Brug for de sengeliggende, der maa behandles paa Stedet; men det er Detailler, der lader sig ordne uden Systemændringer.

Lægekorpsset skriver: „I Administrationsbygningen er der angivet for ringe Plads for Kontorlokaler og for Apoteket. Det er en væsentlig Mangel, at der ikke er Porte til Tilkørsel af syge. De for „Officerer“ tegnede Lejligheder tilfredsstiller ikke berettigede Fordringer. Nogle af Værelserne er for smaa, der vil ikke kunne bo en Familie med Børn af de to Køn. Der er ikke noget Pigeværelse“.

Kontorlokalerne er noget indknebnе. Muligvis kan der ved nogen Konstruktionsændring i det Areal, der er bestemt for disse, for Arkivet og for Sygehuschefen skaffes noget mere Rum for de egentlige Kontorværelser.

Den Apoteket tildelte Plads er ikke lille. Der er to gode Værelser, og i Kælderen, hvor Laboratorium og Opbevaringsrum m. m. indrettes, er der jo Plads nok.

Port til Tilkørsel af syge ved Administrationsbygningen er ikke nødvendig, da den indkørte syge ordentligvis ikke skal ud af Vognen før ved Modtagelsstationen, der er anbragt i Forbindelse med Badeanstalten (se nedenfor).

De to Officerslejligheder har kun 5 Værelser i Stedet for 6 Værelser, men et sjette Værelse kan tillægges hver Lejlighed i Etagen ovenover. Her er nemlig beregnet to Værelser til hver Reservelæge; eet rummeligt Værelse vil være tilstrækkeligt, og der bliver altsaa god Plads (5 Værelser) til nærmere Disposition.

Tjenestepigerne vil ogsaa kunne faa anvist Plads her i denne Etage eller ovenpaa i Loftsetagen.

Administrationsbygningen er, som fremhævet i min Redegørelse, noget indskrænket af Hensyn til Bekostningen. Den fremsendte Plan for Administrationsbygningen er mærket Plan II. Der var nemlig oprindeligt tegnet to Planer, men Plan I, der var særdeles rummelig og tiltalende, var 15,000 Kr. dyrere end Plan II, og jeg indsendte derfor kun Plan II.

Det er beregnet, at der ved Indkørselsporten indrettes et Vagtlokale for Portneren. Udgiften hertil er med i det opgivne Beløb.

Lægekorpsset skriver: „Den af Stabslægen foreslaaede Fremgangsmaade ved Modtagelsen af de syge er uheldig og upraktisk“ . . . . „Efter den af Stabslægen angivne Ordning kan den syges Tøj dels blive afleveret paa Modtagelsafdelingen, dels i Badebygningen, dels i Sygebygningen. Dette vil kunne give Anledning til mange Vanskeligheder“.