

Hertil kommer endelig, at de af Arkitekt Ingemann angivne Pavilloner for epidemiske Sygdomme, saaledes som det nedenfor skal paavises, ikke kan anses for tilfredsstillende og paa ingen Maade kan sammenlignes med de nuværende.

Ingeniørkorpset og Hærens Lægekorps vil derfor kun med største Beklæggelse kunne mottage en Bestemmelse, gaaende ud paa en Ombygning af det nuværende Epidemihospital.

### Arkitekt Ingemann's Projekt A. (Ombygning af Epidemihospitalet m. m.).

Den nordlige Grænse for de to Hospitalskomplekser A. og B. er vist forkert paa Situationsplanen, saaledes at Bad- og Massagebygningen samt Vogurermisen i Virkeligheden kommer til at ligge udenfor den tilladelige Byggegrænse. Det ubebyggede Areal, Øst for Epidemihospitalet, bliver derved kun ca. 1.55 ha, og ikke som angivet paa Planen 2.0 ha.

I øvrigt kan følgende almengyldige Bemærkninger fremsættes.

Det, der først og fremmest præger dette Projekt, er, at samtlige Sygebygninger har Mansardetage.

Af Projektets 314 Sygesenge er 99, altsaa omtrent  $\frac{1}{3}$ , anbragte i Mansardstuer, foruden 22 Reservesenge.

En saadan Ordning maa paa det bestemteste fraraades, da Mansardetager er meget uheldige til Sygehusbrug; dels fordi der mellem Tag og Væg findes Rum, hvor meget Smuds vil kunne samle sig, dels fordi der ved Vinduernes Anbringelse i Udbygninger skaffes daarligt Lys i Sygestuerne. Hertil kommer, at Vinduerne i de fleste af Projektets Mansardstuer er for smaa, nemlig kun ca.  $\frac{1}{12}$  af Gulvarealet, medens Forholdet ordentligvis bør være mindst 1:6, saaledes at der, selv om Vinduerne sad i Væggen, ikke skaffes det tilstrækkelige Lysforhold; om disse Stuer gælder endvidere, at der kun er 8.0 m<sup>2</sup> Gulv, og 28 m<sup>3</sup> Luft pr. Patient, og at Stuernes Form er en saadan, at Sengenets Placering bliver mindre heldig.

Som omtalt i Indledningen vil Anvendelsen af mange smaa Afdelinger uden Tvivl medføre store Driftsomkostninger og Driftsvanskeligheder, og dette Forhold vil forværres, naar som i dette Tilfælde forhaandenværende Bygninger med Lokalteter, indrettede med andet særligt Formaal for Øje, tvinger Arkitekten til forskellige Dispositioner, som alene er dikterede af de opstillede Krav og af tilstedeværende Bygningers Indretning, men som i øvrigt maa betegnes som uheldige, og som kunde være undgaaede, saafremt man havde frie Hænder.

For at udnytte Rummene er Sygeplejersker, Sygepassere og Piger indkvarterede rundt omkring i Pavillonerne, og det kan ikke ses, at denne Fordeling er begrundet i nogen Plan for Driften. De findes som strøet over hele Sygehuset, hvad der let vil ses af Oversigten og Tegningerne.

Der er blandt Læger ikke Enighed om, hvorvidt det er mest formaals-tjenligt at have Bolig for Plejerskepersonalet i samme Bygning som de syge eller i en særlig Bygning; men vælges det første Standpunkt, maa Plejerskepersonalets Boliger og Opholdsrum dels anbringes paa passende Steder i Bygningen (Afdelingen) og dels svare til det Antal Plejersker m. m., for hvilket der er Behov i vedkommende Bygning (Afdeling). Under alle Omstændigheder kan Piger og Sygepassere ikke anbringes i Sygeafdelingen, saaledes som det er angivet i Projektet.

Ogsaa for Anbringelse af de forskellige Lokalteter, som er knyttede til en Sygeafdeling, gælder visse Hovedregler, men som det let vil ses ved Betragtning af de forskellige Pavilloner, er der ingen som helst Regel i Projektet. Et Sted ligger Bad, W. C., Tekøkken o. s. v. i Bygningens Midte, et andet Sted i dens Endepartier. Et Sted er der 2 Tekøkkener for en Pavillon, i en anden Pavillon kun 1, hvilket er utilstrækkeligt. Ligeledes er Anbringelsen af Lægeværelserne og de til disse benyttede Kontorer ganske vilkaarlig. I Pavillonerne B. C. D. E. er der intet Linnedrum, i Pavillon A. er der kun Linnedrum i øverste Etage.

Endelig er alle de i Pavillonerne indbyggede Trapperum for smalle. For at en Trappe kan passeres med de for Hæren normerede Sygebaarer, maa Rummet være mindst 3 m bredt, medens de angivne Trapperum kun er 2,5 m brede; Svingtrapper egner sig ikke til Transport med Baarer.