

Kedlerne, hvorved den frie Ilt fjernes. Endvidere bør der til Fjernelse af den aggressive Kulsyre indrettes et Sodadosseringsanlæg. Iværksættelsen af de nævnte Foranstaltninger vil være af den største Betydning for Rør- og Kedelanlæggenes Levetid.

Det har endvidere vist sig, at Vandet til Trods for et eksisterende Filteranlæg indeholder en Del Jern, saaledes at det er skadeligt i Brugen ved Vask m. m. Dette skyldes, at det eksisterende Filteranlæg er beregnet paa et Maksimalvandforbrug paa 6 000 Liter-Time, medens det har vist sig, at der efter de i de senere Aar stedfundne meget betydelige Udvidelser af Arbejdshuset maa regnes med et Maksimalforbrug paa mindst 9 000 Liter-Time. Det vil derfor være nødvendigt at opstille et Filter til Forøgelse af det eksisterende og i Forbindelse dermed en Returskylningspumpe.

Endelig er der ved de af Dansk Brandværns Komité foretagne Eftersyn af Arbejdshuset peget paa det uheldige i, at Hovedafbryderen for Elektricitet til Vandværket samt Maaleren for samme er anbragt i en af de ved Arbejdshusets første Indretning opførte Træbarakker, der nu benyttes som Snedkerværksted. Ingeniøren foreslaar derfor, at man samtidig med, at man foretager Ændringer ved Vandværket, foretager den fornødne Ændring heraf, saaledes at en i Snedkerværkstedet opstaaet Ild ikke vil sætte Vandværket ud af Drift.

Efter Oplysning af den tilsynsførende Ingeniør maa Udgiften til de foranævnte Foranstaltninger anslaaes til følgende Beløb:

1 Stk. Elektrolyseringsanlæg med Rørledningsarbejder og Installationer	1 250 Kr.
1 Stk. 1 450 mm Trykfilter, svejset paa Stedet	2 350 —
1 Returskylningspumpe	650 —
1 Returskyllevandsbeholder i Jord	450 —
1 Sodadosseringsanlæg	925 —
Rørledningsarbejder mellem ny Filter og gamle Installationer samt ved Skyllepumpe og Dosseringsanlæg	700 —
Sikring af Elektricitetsforsyning til Vandværk samt Installation til Skyllepumpe og Dosseringsanlæg	550 —
Uforudseligt	175 —
Administration	300 —
	<u>I alt 7 350 Kr.</u>

Forslaget har været forelagt Statens Bygningsraad, der intet har at bemærke hverken til de foreslaaede Foranstaltninger eller den opførte Overslagssum.

Da Justitsministeriet efter det foreliggende maa anse det for paakrævet, at de paagældende Arbejder bringes til Udførelse snarest muligt, skal man med Bemærkning, at Finansministeriet intet har haft mod Forslaget at erindre, anmode det ærede Udvalg om ved 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1939—40 at ville stille følgende Ændringsforslag:

Til § 19 IV. B. 2. a. Bygningsvedligeholdelse m. v.  
Summen forhøjes med..... 7 350 Kr.

STEINCKE.

Til Folketingets Finansudvalg.

Tetens.

Som det vil være det ærede Finansudvalg bekendt, er Ungdomsfængselet indrettet dels paa „Søbysøgaard“, hvor der er opført 2 almindelige Afdelinger med Plads til i alt 60 Fanger, dels i Statsfængselet i Nyborg, hvor der i Fængselets nordre Fløj er indrettet en Modtagelses- og Isolationsafdeling med Plads til 20 Fanger.