

Som nyt Stk. 3 tilføjes:

„I Træbearbejdningsvirksomheder med større Trælastoplæg end 500 m³ i Skure eller i det fri skal Oplaget være fjernet mindst 20 m fra Naboskel, regnet fra Oplagets Ydergrænse; denne Afstand nedsættes dog til 12,5 m, saafremt der mellem Værkstedsbygningerne, derunder Tilbygninger, og Trælastoplaget findes en fri Afstand paa mindst 12,5 m, inden for hvilken der ikke findes brændbart Materiale, bortset fra hele Stammer og Blokke.“

Til § 7.

Stk. 1 udgaar, og Stk. 2 og 3 ændres til Stk. 1 og 2.

I det nuværende Stk. 2, 1. Punktum, udgaar Ordene: „i Erhvervsøjemed“.

I det nuværende Stk. 3, 2. Punktum, ændres „Kalk“ til: „mindst 12 mm Kalkpuds“.

Stk. 4 ændres til Stk. 3 og affattes:

„Rum, hvori der er Ildsted eller benyttes Ild til Kogning, skal være adskilt fra overliggende eller tilstødende Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, utærsket Sæd, Avner, Halm, Hø, Hør, Hamp, Lyng, Rør, Spaaner, Papir og lign. ved henholdsvis Loft af ikke ringere Beskaffenhed end Bræddeloft, pudset paa Undersiden med mindst 12 mm Kalkpuds, og Vægge af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Mur, i hvilke der kun maa anbringes Døre og Dørkarme, der er beklædt med galvaniserede Jernplader (mindst B. W. G. Plade Nr. 26 — 0,457 mm), og i øvrigt ikke maa findes Aabninger af nogen Art. Anbringes Ildsted umiddelbart op til saadan Mur, skal denne ud for Ildstedet være opført som $\frac{1}{1}$ Stens Mur. Kogeindretninger eller andre Ildsteder maa i Stald- eller Ladebygninger kun anbringes i paa samme Maade afskilrede Rum, der tillige skal have Gulv af uantændeligt Materiale og Loft ligeledes af uantændeligt Materiale eller i hvert Fald ikke af ringere Beskaffenhed end Bræddeloft, pudset paa Undersiden med mindst 3 cm Monierpuds. Røgafledningen fra Ildsteder i de her omhandlede Rum skal ske til muret Skorsten (jfr. § 9). I Svinestalde, hvor alt er opført af uantændeligt Materiale, kan Kogeindretning dog anbringes.“

Nuværende Stk. 5 udgaar.

Som nyt Stk. 4 tilføjes:

„Rum, hvori der findes Ildsted eller Oplæg af Foder, utærsket Sæd, Avner, Halm, Hø, Hør, Hamp, Lyng, Rør, Spaaner, Papir, Kvas, Tørv, Træ og lign., eller som benyttes til Virksomhed af den i § 4 eller § 10, Stk. 2, omhandlede Art, eller hvori der findes Skorsten med Rensedør, der ikke er udført som dobbelt Rensedør med 10 cm's Luftmelletrum, maa ikke benyttes som Garage til benzindrevne Motorkøretøjer (herunder dog ikke Traktorer, der udelukkende benyttes til Landbrugsarbejde). Garagerum skal have Gulv af uforbrændeligt Materiale; Væggene maa ikke være af ringere Beskaffenhed end Træ med mindst 12 mm Kalkpuds og Loftet ikke af ringere Beskaffenhed end tæt sammenpløjede Bræder af mindst 29 mm Tykkelse; Rummet skal, saafremt det staar i Forbindelse med et med Ildsted forsynet Rum, mod dette have tætsluttende Dør med mindst 15 cm højt Dørtrin af uantændeligt Materiale; kunstig Belysning i Rummet skal være elektrisk. Foranstaaende Regler kommer ikke til Anvendelse, saafremt Garage findes i en Bygning, der er indrettet som omhandlet i § 1, Stk. 6, og er fjernet mindst 6 m fra brandfarligt Oplæg og fra enhver Bygning, der ikke er opført som angivet i § 1, Stk. 1, Nr. 1.“

Til § 8.

Paragraffen affattes:

„Stk. 1. Ildsted i lukket Rum kan indrettes enten som aabent eller lukket.