

udarbejdet et nyt forslag til kolonnadens restaurering, der anslås at ville koste 188 000 kr.

Sagen har derefter atter været forelagt boligministeriet, der for sit vedkommende har tiltrådt forslaget. Uden at give nogen egentlig garanti mener boligministeriet, at kolonnaden efter istandsættelsen vil kunne holde en længere årrække, såfremt der ofres de fornødne midler på vedligeholdelsen.

Derudover har det vist sig, at gesimsen, som løber umiddelbart under taget hele bygningen rundt, er forvitret i en sådan grad, at nedstyrtninger må befrygtes.

Bygningsinspektøren oplyser om årsagen til denne forvitring, at den nederste del af taget har et så ringe fald, at regn og smeltevand trænger ind under tagstenene med det resultat, at træværket rådner, og murværk og gesims ødelægges af fugt og frostsprængninger. Ifølge det af bygningsinspektøren på grundlag af tilbud udarbejdede forslag til en hovedistandsættelse af gesimsen og den nederste del af taget vil de samlede udgifter ved dette arbejde andrage 121 700 kr.

Boligministeriet, der ligeledes har fået denne sag forelagt, finder, at istandsættelsesarbejdet ikke bør udsættes yderligere, og har både med hensyn til arbejdets omfang og overslagssummens størrelse kunnet tiltræde forslaget, der svarer nøje til de nu iværksatte arbejder ved Viborg katedralskole (jfr. finansudvalgets skrivelse af 28. september 1955, aktstykke nr. 710).

Undervisningsministeriet kan for sit vedkommende meget anbefale, at kolonnaden bevares og istandsættes efter forslaget dels af arkitektoniske grunde, idet skolegården ved Randers statsskole i sin nuværende skikkelse er en af de smukkeste i landet, dels af den praktiske grund, at den anvendes som læ for eleverne i frikvartererne i dårligt vejr. Hertil kommer, at kolonnaden i sin nuværende af forvitrings- og frostskaader medtagne tilstand frembyder en alvorlig fare og derfor kræver ikke ubetydelige beløb til rene sikringsarbejder. Endelig må det anføres, at udgifterne ved en nedrivning og fjernelse af kolonnaden ville blive meget betydelige; i 1952 blev de således anslået til ca. 60 000 kr.

Man kan ligeledes anbefale, at istandsættelsen af gesimsen iværksættes snarest, da sikkerhedshensyn gør også dette arbejde påkrævet.

Den samlede bevilling til de omhandlede arbejder vil således andrage 309 700 kr., hvoraf 82 000 kr. som genbevilling. Man henviser iøvrigt til sagens medfølgende akter, der efter endt afbenyttelse bedes tilbagesendt hertil.

Under henvisning til ovenstående skal man herefter anmode det ærede finansudvalg om ved 3. behandling i folketinget af forslaget til finanslov for finansåret 1956—57 at ville fremsætte følgende ændringsforslag som stillet af undervisningsministeriet med finansministeriets tilslutning.:

Til § 20 X. A. 16. e. Hovedistandsættelser.

Kontoen forhøjes med..... 309 700 kr.

JUL. BOMHOLT

/ Haugen-Johansen,
fg. fm.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.