

Til § 20 XII. A. 22. Overordentlige udgifter:
 Kontoen forhøjes med 15 000 kr.

JUL. BOMHOLT

/ P. Krogh-Madsen,
 eksp.sekr.

Til folketingets finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

120

Undervisningsministeriet. København, den 11. februar 1956.

På Københavns universitets farmakologiske institut findes i øjeblikket følgende køleanlæg:

Et kølerum i kælderen fra 1910, der benyttes af instituttets retskemiske afdeling. Et køleskab i stueetagen fra 1910 på 300 liter, der benyttes af instituttets øvrige afdelinger, og et køleskab på 1. sal fra 1947 på 1 500 liter, hvoraf 5/6 anvendes af instituttets retskemiske afdeling og resten af de øvrige afdelinger.

Endelig findes et køleanlæg omfattende et køleskab på 250 liter, fryseboks, kuldebad og kølespiral i centrifuge, som specielt og udelukkende er beregnet til arbejde med enzymer o. lign.

De to førstnævnte køleanlæg køles begge med ammoniak fra rigshospitalets kølemaskineri, der oprindeligt var et centralanlæg for hospitalet og omliggende institutter, men nu kun afkøler de nævnte to anlæg på farmakologisk institut samt to kølesteder på hospitalet.

Maskineriet, der er meget gammelt og udslidt, er i de senere år adskillige gange brudt sammen og er nu i en sådan stand, at det, når der næste gang sker brud, ikke vil kunne repareres igen. Farmakologisk institut vil i så fald stå i en tvangssituation, hvor det vil blive nødvendigt omgående at foretage ændring af fryseanlæggene, idet de opbevarede organer, således som det allerede er sket, de gange maskineriet hidtil har været ude af funktion, vil gå i forrådnelse, når afkølingen ophører, hvilket dels er sundhedsfarligt for personalet, dels kan ødelægge de i det indsendte undersøgelsesmateriale værende giftstoffer.

For at hindre, at den nævnte tvangssituation opstår samt for at afhjælpe en del af den mangel på kølerumsplads, som instituttet lider under, har instituttets bestyrer, professor, dr. med. Knud O. Møller, anmodet om, at der stilles en bevilling til rådighed til installation af et særligt kølemaskineri i kølerummet i kælderen samt til udskiftning af køleskabet i stueetagen med et nyt med eget køleanlæg rummende 750 liter. Herved opnås dels, at instituttet bliver uafhængigt af rigshospitalets kølemaskineri, dels at der såvel i kælderen som i stueetagen indvindes betydelig kølerumsplads. I kølerummet i kælderen indvindes således plads til ekstra 4,5 m² hylder samt plads til et arbejdsbord, hvilket vil være af meget væsentlig betydning for det med de retskemiske undersøgelser forbundne arbejde, hvoraf en stor del nødvendigvis må udføres i kølerummet. I stueetagen opnås 450 liter yderligere køleplads for instituttets øvrige afdelinger, således at køleskabet på 1. sal helt kan overlades den retskemiske afdeling og til stadighed holdes aflukket.

Udgifterne til installering af de omhandlede køleanlæg er af den kgl. bygningsinspektør anslået til 13 185 kr., hvortil kommer udgiften til udskiftning af det nuværende sundhedsfarlige inventar i kølerummet i kælderen med reoler og arbejdsbord af metal, der af instituttets bestyrer er anslået til ca. 2 000 kr.