

HANDELSMINISTEREN.

Den 7. april 1976.

**Ad forslag til lov om atomanlæg m. v. (F. 53).**

*Spørgsmål 35:*

Hvilken viden har ministeren om mulighederne for at opføre et evt. dansk A-kraftværk som et kraftvarmeværk, og hvilke konsekvenser af økonomisk (rentabilitets-sammenligninger mellem A-kraftværker og A-kraftvarmeværker) og miljømæssig karakter vil dette få?

*Svar:*

Danske Elværkers Forening har om første led i spørgsmålet udtalt følgende:

„Ved planlægningen af et eventuelt kernekraftværk på Gyllingnæs er der taget hensyn til, at anlægget skal kunne bruges til produktion af varme til opvarmning i Århus by.

En økonomisk undersøgelse af dette projekt indgår som led i den fjernvarmeundersøgelse, som elværkerne har løbende. Det kan oplyses, at det nødvendige varmeledningsanlæg mellem Gyllingnæs og Århus skønnes at andrage 500-700 mill. kr. i 1974-priser. Undersøgelserne omfatter andre muligheder for dækning af opvarmningsbehovet i Århus.

Det kan endvidere nævnes, at tilsvarende undersøgelser foretages for varmeleverancer fra et kernekraftværk på Stevns.

En sammenfattende vurdering af de enkelte projekters rentabilitet er der endnu ikke grundlag for at foretage.“

Jeg kan henholde mig til denne udtalelse. Spørgsmålet vil i øvrigt blive behandlet i den kommende energipolitiske redegørelse.