

### Spørgsmål til handelsministeren og dennes svar herpå.

#### Spørgsmål 1:

Hvor mange bevillinger skønner ministeren, der vil skulle gives i henhold til lovforslagets § 3?

#### Svar:

I henhold til lovforslagets § 3 må elforsyningsvirksomhed fra produktionsanlæg med en kapacitet over 25 MW eller transmissions- eller distributionsanlæg beregnet for spændinger over 100 kV kun udøves efter bevilling givet af handelsministeren.

På produktionssiden findes med den nuværende struktur inden for elsektoren 11 produktionsvirksomheder med kapacitet over 25 MW, nemlig:

- 1) I/S Nordkraft
- 2) I/S Nordjyllands Elektricitetsforsyning, NEFO
- 3) I/S Midtkraft
- 4) I/S Den Sydøstjyske Fællescentral Skærbækværket
- 5) I/S Fynsværket
- 6) Elektricitetsselskabet Isefjordværket, Interessentskab
- 7) I/S Vestkraft
- 8) Sønderjyllands Højspændingsværk
- 9) Københavns Belysningsvæsen
- 10) Sydøstjyllands Elektricitets Aktieselskab (SEAS)
- 11) Andelsselskabet Østkraft

På transmissions-/distributionssiden findes i alt 12 elforsyningsvirksomheder med anlæg beregnet for spændinger over 100 kV, nemlig foruden ELSAM og Kraftimport de ovenfor under 1-10 nævnte produktionsvirksomheder.

Det bemærkes, at antallet af virksomheder kan blive indskrænket, såfremt muligheden for fælles ansøgning efter lovforslagets § 17, stk. 2, udnyttes.

#### Spørgsmål 2:

Vil der være noget til hinder for at hæve grænsen i § 3 fra 100 kV til 140 kV? Hvor

mange bevillinger vil en sådan forhøjelse afskære?

#### Svar:

Såfremt spændingsgrænsen hæves fra 100 kV til 140 kV, vil dette medføre en urimelig forskelsbehandling mellem virksomhederne henholdsvis øst og vest for Storebælt. De sjællandske incl. Bornholms transmissionsanlæg har spændinger på op til 120 kV og ville således i givet fald ikke blive omfattet af den højere spændingsgrænse, der kræver bevilling. Virksomhederne i det jyskfynske område har transmissionsanlæg på op til 150 kV og skulle således søge bevilling til såvel produktionsanlæggene som transmissions-/distributionsanlæggene.

Det bemærkes yderligere, at en konsekvens af en forhøjet spændingsgrænse vil være, at 120 kV forbindelsen mellem Danmark og Sverige ikke ville blive omfattet af bevillingssystemet.

En forhøjelse af spændingsgrænsen til 140 kV ville fritage 4 virksomheder i det sjællandske område fra at søge bevilling til transmissions-/distributionsvirksomhed, nemlig: Kraftimport, Isefjordværket, Københavns Belysningsvæsen og SEAS.

#### DANSKE ELVÆRKERS FORENING

Handelsministeriet

Slotsholmsgade 12, 1216 København K

Den 25. november 1975.

#### Angående: Forslag til lov om elforsyning.

Vi henviser til telefonsamtale angående kraftværkernes spændingsniveauer for transmissionsanlæg. Som oplyst drives de jyske og fynske kraftværkers transmissionsanlæg ved op til 150 kV og de sjællandske kraftværkers transmissionsanlæg ved op til 120 kV (132 kV). Det jysk-fynske elsamarbejde ELSAM har bygget trans-