

15. Døre fra trapperum til erhvervslejligheder skal udføres i overensstemmelse med følgende regler:

- a) døre fra trapperum til erhvervslejligheder, hvis bruttoetageareal er større end 150 m², skal udføres mindst som BD-dør 60,
- b) døre fra trapperum til erhvervslejligheder med større brandbelastning og til lejligheder, hvori der foregår farlige arbejdsprocesser, skal uanset lejlighedernes størrelse udføres mindst som BS-dør 60,
- c) ved erhvervslejligheder med særlig stor brandbelastning eller brandfare kan kommunalbestyrelsen forlange, at lejligheden forsynes med selvstændig adgang til det fri, og at døråbninger m. v. til trapperum lukkes med væg mindst svarende til BS-væg 60.

Elevatorer.

16. Elevator med tilhørende spil m. v. skal være adskilt fra kælder med væg mindst svarende til BS-bygningsdel 60. Dør fra kælder til elevator og spilrum m. v. skal mindst svare til BD-dør 60.

Ordensregler.

17. Beboelsesejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper og gange samt adgang hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m. v. skal stedse holdes ryddelige og må ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m. m. eller til oplagring af varer og affald m. m., der kan hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.