

- Brandsikring af trapper (2 stk.)
- Håndslukningsmateriel
- Brandtøve i gavle
- Sikring af ildsteder
- Diverse arbejder
- Byg. Intet
- Su. Afpropning af 18 stk. WC
- A. Intet

Post nr. II Matr. nr. 314 B

Bygning nr. 9.

Arbejdets art og omfang

Br – Brandsikringsforanstaltninger.

Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende byggelovgivning.

Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljølovgivning.

A – Andre foranstaltninger.

Br. Etablering af BD-døre-60 mellem trapperum og gange (34 stk.)

Tætsluttende døre fra værelser til gange (146 stk.)

Lukning af glaspartier i gange

Sikring af ildsteder

Beklædning af skillevægge, loft m. v. med gipsplader (ca. 400 m<sup>2</sup>) tagetagen

Ovenlysvinduer (brandudgang) 15 stk.

Håndslukningsmateriel

Diverse arbejder

Byg. Midlertidig forstærkning af tagspær i kip, m. v.

Ganske midlertidig lukning af vindueshuller (hvor vinduer mangler)

Diverse arbejder

Su. Retablering af WC – HV

Diverse arbejder

A. Diverse

Bygning nr. 10.

Arbejdets art og omfang

Br – Brandsikringsforanstaltninger.

Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende byggelovgivning.

Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljølovgivning.

A – Andre foranstaltninger.

Br. Etablering af oplukkelige vinduer

Sikring af ildsted

Diverse arbejder

Byg. Intet

Su. Intet

A. Intet

Post nr. III Matr. nr. 314 C

Bygning nr. 12, 12a.

Arbejdets art og omfang

Br – Brandsikringsforanstaltninger.

Byg – Foranstaltninger i tilknytning til gældende byggelovgivning.

Su – Foranstaltninger i tilknytning til gældende sundheds- og arbejdsmiljølovgivning.

A – Andre foranstaltninger.

Br. Etablering af BD-døre-30 mellem trapperum og kælder, hhv. loftsetage, 7 stk. samt BD-entredøre-30 mellem trapperum og øvrige etager, 6 stk.