

Hermed sluttede forhandlingen.

Afstemning

Lovforslagets overgang til anden behandling vedtoges uden afstemning.

Anden næstformand (Mette Madsen):

Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til det energipolitiske udvalg. Hvis ingen gør indsigelse mod dette forslag, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget.

Den næste sag på dagsordenen var:

4) Første behandling af beslutningsforslag nr. B 39:

Forslag til folketingsbeslutning om udbygning af kraftvarmekapaciteten i hovedstadsområdet.

Af Riishøj (SF) m. fl.
(Fremsat 12/1 83).

Forslaget sattes til forhandling.

Forhandling

Energiministeren (Enggaard):

En gennemførelse af beslutningsforslaget indebærer en opfordring til mig om at fastlægge udbygningen af kraftvarmeforsyningen i hovedstadsområdet efter bestemte retningslinjer. Lad mig derfor først præcisere, hvilke beføjelser jeg har efter den gældende lovgivning.

Elforsyningsloven giver mig alene bemyndigelse til at godkende bevillingshavernes beslutninger om etablering af en ny kraftværkskapacitet m.v. eller ændring af eksisterende anlæg. Jeg har ikke mulighed for på forhånd at bestemme størrelse, placering m.v. af udbygninger. Planlægningen og beslutningerne foretages alene af elselskaberne, som har ansvaret for sikring af forsyningen. Muligheden for at anvende godkendelsesbeføjelsen negativt ved at meddele elselskaberne, at kun udbygninger med givne størrelser, placeringer m.v. vil blive godkendt, anser jeg ikke for hensigtsmæssig. En sådan fremgangsmåde sikrer ikke, at en sådan beslut-

ning rent faktisk kan blive gennemført af bevillingshaverne.

Jeg vil i den forbindelse understrege, at det er erkendt, at varmeforsyningslovens § 1, hvorefter den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygnings opvarmning og forsyning med varmt vand skal fremmes, ikke giver juridisk grundlag for at tilsidesætte en beslutning truffet af Elkrafts bestyrelse med det formål at gennemføre en anden beslutning om udbygning med kraftvarmeværker.

Gennemførelsen af en anden beslutning end den, bevillingshaverne kan nå frem til, kan kun lade sig gøre ved lovgivning. Dette må jeg imidlertid advare imod, da en adskillelse af det besluttende ansvar og ansvaret for anlæg og drift er uholdbar. En gennemtvungelse her i folketinget af en beslutning, som det derefter ville være op til forsyningselskaber og kommuner at have det videre ansvar for, vil efter min bedste overbevisning ikke være nogen garanti for opnåelse af den bedste løsning eller blot en rimelig løsning.

Spørgsmålet om kraftvarmeforsyning i hovedstadsområdet har været nøje vurderet i en arbejdsgruppe nedsat af energiministeriet. I arbejdsgruppen var der enighed om, at der er god økonomi i at sigte imod, at der etableres et sammenhængende transmissionsnet for kraftvarme i hovedstadsområdet. Arbejdsgruppen har opgjort behovet for tilvækst i kraftvarmeeffekt i hovedstadsområdet til omkring 1.000 megajoules svarende til ca. 700 MW eleffekt. Heri er der taget hensyn til de konstaterede og forventede reduktioner i varmebehovet. Det er dog ikke usandsynligt, at varmemarkedet som følge af fortsatte energibesparelser vil blive yderligere reduceret. Jeg kan bekræfte, at kommunerne har foretaget mindre reduktioner i varmebehovet i forhold til arbejdsgruppens grundlag.

Det samlede behov for tilvækst i kraftvarmeeffekt i hovedstadsområdet på 700 MW svarer til en udbygning med 3 blokke à 235 MW eleffekt. Med Elkrafts beslutning om bygning af 2 blokke på 235 MW hver vil der således være mulighed for at tage stilling til eventuel yderligere udbygning i lyset af den fremtidige udvikling i el- og varmebehovet.

Med de foreliggende elprognoser vil der omkring eller umiddelbart efter 1990 være behov for ny elproduktionskapacitet. Selv om dette behov først skulle opstå på et lidt