

	1987	1988	Forbrug mill. kr.		1991
			1989	1990	
1. Ny teknisk central m.v. ....	3,0	18,5	19,0	17,9	11,0
2. Fjernvarmetilslutning .....				1,1	
	3,0	18,5	19,0	19,0	11,0

ad 1. Ny teknisk central m.v. Efter færdiggørelsen af en dispositionsplan for instituttets område har Serum instituttet og dets rådgivende teknikere udarbejdet et programoplæg for en fremtidig teknisk central, idet en lang række af forsyningsanlæggene, der omfatter bl.a. damp, vandvarme, trykluft, kølevand, behandlet vand, transformieranlæg, el-nødforsyning og overvågningsanlæg, trænger stærkt til at blive fornyet på grund af forældelse og/eller manglende reservekapacitet.

Efter et foreløbigt skøn, der også omfatter diverse omlægninger samt fornyelse af instituttets telefoncentral, er den samlede udgift anslået til 69,4 mill. kr. Det skønnes, at foranstaltningerne vil medføre en besparelse i energiforbruget på ca. 1,7 mill. kr. årligt og bortfald af ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter på ca. 0,5 mill. kr., eller i alt ca. 2,2 mill. kr. årligt.

Finansudvalget har ved Akt 203 14/5 86 tiltrådt, at der i 1986 udarbejdes byggeprogram og projektforslag for en fremtidig teknisk central.

ad 2. Fjernvarmetilslutning. I forbindelse med dispositionsplanarbejdet er der truffet beslutning om at søge vandvarmeforsyningen ændret til fjernvarme. Tilslutningsafgiften udgør 1.830.000 kr. Serum instituttet har i henhold til finansudvalgets bemyndigelse ved Akt 200 21/3 84 indgået aftale med Københavns Belysningsvæsen om etablering af fjernvarmeforsyning og afholdt 1/3 af tilslutningsafgiften eller 610.000 kr. i 1984 i forbindelse med stikindføring til instituttets ny ekspeditionsbygning.

Projektet finansieres af genbevillinger fra tidligere finansår.