

ad 70.01.79. **Transformerstation for banelys** 17.444.200

Projektbeskrivelse:
Hjemmel: FL 1987.
Igangsættelse: 1987
Færdiggørelse: 1991

	1000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1988 (indeks 520).....		45.232,0
Totaludgift (F-årets pris- og lønniveau)		63.951,9
Byggeri og anlæg		48.951,9
Teknikerhonorarer m.v.		15.000,0

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
1987	2.160,0	1.787,8
1988	6.037,7	6.237,2
1989	15.592,3	15.815,7
1990	17.444,2	17.444,2
1991	19.533,3	19.533,3
1992	3.133,7	3.133,7

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.:

Ingeniør: 15.000,0

Driftsmæssige konsekvenser:

100.000 kr. pr. år

Andre bemærkninger:

Banelyssystemerne på en betydelig del af lufthavnens to hovedbaner forsynes fra en fælles transformerstation. Af hensyn til driftssikkerheden af banelysene er det nødvendigt at hver bane forsynes fra særskilte transformerstationer. Projektet omfatter etablering af ny transformerstation og nødvendige ombygninger og renoveringer af øvrige transformerstationer på hovedbanerne.

Projektet er udvidet til også at omfatte nedlægning af forældede statiske nød anlæg og indførelse af et nyt, enklere forsyningsprincip, som medfører driftsmæssige og anlægsmæssige besparelser.

Projektet er desuden udvidet til at omfatte udskiftning af regulatorer for banelys. Denne aktivitet er af praktiske årsager overført fra bevillingskonto 60, Renovering af fjernstyrringsanlæg for banelys.