

Specifikationer	Indeslutningskategorier		
	1	2	3
g) Det kontrollerede område skal være ventileret på passende vis for at nedbringe luftforureningen til et minimum	valgfrit	valgfrit	ja
h) Det kontrollerede område skal have undertryk i forhold til atmosfæren	nej	valgfrit	ja
i) Luftind- og udsugning til det kontrollerede område skal være HEPA-filtreret	nej	valgfrit	ja
j) Det kontrollerede område skal udformes på en sådan måde, at spild fra hele det lukkede system indesluttet	valgfrit	ja	ja
k) Det kontrollerede område skal kunne forsegles for at muliggøre desinfektion ved gennemrygning	nej	valgfrit	ja
7. Spildevandsbehandling forud for den endelige udledning	inaktiveret ved anerkendte metoder	inaktiveret ved anerkendte kemiske eller fysiske metoder	inaktiveret ved anerkendte fysiske metoder