

## Bemærkninger til lovforslaget

### Almindelige bemærkninger

#### Baggrund for lovforslaget

Baggrunden for lovforslaget, der erstatter lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, er dels behovet for en gennemgribende revurdering, modernisering og regelforenklning og dels nødvendige ændringer som følge af vedtagne og kommende EU-regler i relation til det indre marked.

Behovet for generel modernisering og revurdering af den gældende lov skyldes dels, at der siden vedtagelsen af den gældende lov i 1978 er sket en ændring af en række af de forudsætninger, der blev lagt til grund for loven, og dels, at der særligt på gassikkerhedsområdet må sikres mulighed for at lægge mere vægt på en række forhold som uddannelse og kompetence i virksomhederne, dokumentation for kvaliteten i arbejdet samt mulighed for indgreb på markedet.

#### Det eksisterende system

Den gældende lov fastsætter krav om autorisation som VVS-installatør eller kloakmester for at udføre arbejder ved henholdsvis gas-, vand- og sanitetsinstallationer og afløbsinstallationer, herunder kloakledninger. Endvidere giver den gældende lov hjemmel til at fastsætte tekniske forskrifter for gasinstallationer (Gasreglementet) med det formål at sikre og opretholde et acceptabelt sikkerhedsniveau for gasinstallationer.

#### Lovforslagets indhold

Lovforslaget indeholder ændringer på følgende områder:

- 1) Formål.
- 2) Anvendelsesområde vedrørende gassikkerhed.
- 3) Virksomhedsregulering.
- 4) Reguleringsformen for udførende virksomheder, herunder enhedsautorisation og kvalitetsstyring.
- 5) Gassikkerhedsområdet.
- 6) Gasselskabers, kommuners og forsyningsvirksomheders deltagelse ved lovens administration.
- 7) Administration.

#### Ad 1) Formål

Det foreslås at indføre en formålsbestemmelse for at fastlægge rammerne for administrationen, herunder at fremme foranstaltninger til anvendelse af energi- og ressourcebesparende udstyr samt foranstaltninger som led i den overordnede miljø- og sundhedsindsats.

#### Ad 2) Anvendelsesområde vedrørende gassikkerhed

Lovforslaget bygger på den forudsætning, at kun gasrisici ved gasinstallationer og gasmateriel er omfattet. Ved gasrisici forstås risici for forgiftninger, brande eller eksplosioner i forbindelse med udførelse og anvendelse af gasinstallationer og gasforbrugende udstyr.

Anvendelsesområdet omfatter fortsat stikledninger og installationer, inkl. gasforbrugende udstyr og deres ventilations- og aftrækssystemer for alle typer og størrelser af gasinstallationer, der anvendes til fritidsbrug, husholdning, erhverv, kraftvarmeanlæg, industri m.m. Ved gasinstallationer forstås installationer og gasmateriel, der anvender bygas, naturgas, flaskegas samt lignende brændbare gasser, såsom biogas og skraldgas, der kunne tænkes anvendt bredt til forskellige formål.

Endvidere udvides anvendelsesområdet til tillige at omfatte gasproduktionsanlæg og gasdistributionsystemer i det omfang, gasrisikoen ikke er omfattet af regler og tilsyn fra Arbejdstilsynet i medfør af forskrifter udstedt i medfør af lov om arbejdsmiljø m.v. Baggrunden herfor er, at sådanne bygas-, naturgas/luft-, flaskegas- og biogasanlæg ikke er reguleret, for så vidt angår den gastekniske risiko. Udvidelsen tager således sigte på, at Danmarks Gasmateriel Prøvning kan stille sikkerhedskrav til sådanne anlæg, hvorimod det ikke er hensigten at udvide kravene om anvendelse af autoriserede eller godkendte kompetente virksomheder til også at omfatte arbejde på disse anlæg.

Løbende samarbejde mellem Danmarks Gasmateriel Prøvning og Arbejdstilsynet har hidtil og vil fremover sikre, at der anvendes samme sikkerhedskrav af