

rene i utide, eventuel på grund af deres skadelige virkning på sundhed og miljø?»

Svar (23/12 02)

Miljøministeren (Hans Christian Schmidt):

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der oplyser følgende:

»Vandrør til brug i bygninger, skal i henhold til bygningsreglementet altid være va-godkendte (godkendte til vand- og afløbsformål). Godkendelsen tager sigte på, at vand- og afløbsinstallationer udføres og indrettes, så de frembyder tilfredsstillende trykghed i brand, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende og får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug, såvel styrke- og holbarhedsmæssigt som påvirkning af drikkevandskvaliteten.

Plastrør, der anvendes i vandforsyningsnet, må ifølge DS's normer 441 og 442 for henholdsvis mindre ikke-almene vandforsyninger og almene vandforsyninger ikke påvirke drikkevandets kvalitet. Dette kan sikres ved at vælge rør der er DS-mærkede jf. DS 972 og DS 2119 (DS – Dansk Standard).

Såvel va-godkendelsen som DS-mærkningen forudsætter, at det enkelte vandrør har gennemgået en miljø- og sundhedsmæssig vurdering. Samt at røret er testet for afgivelse af mulige sundhedsmæssige betænkelige stoffer. Det er en forudsætning for godkendelsen, at afgivelsen af stoffer viser et tydeligt fald over tiden. Det vil sige, at der i flere efterfølgende prøver af vand, kan konstateres et stadigt lavere indhold af de pågældende stoffer. Erfaringer fra afprøvning af plastrør, viser at afgivelsen af kemiske stoffer til drikkevandet kun finder sted i kort tid efter, at et rør er taget i brug. Der er derfor ikke behov for at udskifte allerede installerede vandrør.«

Spm. nr. S 1114

Til miljøministeren (12/12 02) af:

Elsebeth Gerner Nielsen (RV):

»Vil ministeren oplyse, om alle materialer, der bruges ved etablering af vandforsyning (brønde, ledningsnet, pumper, samlinger osv.) er underlagt de test, som ministeren redegjorde for i et samråd, jf. ministerens talenotat omdelt på MPU, alm. del – bilag 286?«

Svar (23/12 02)

Miljøministeren (Hans Christian Schmidt):

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der oplyser følgende:

»Alle produkter til vandinstallation i bygning skal være va-godkendte, for produkter af plast gælder de samme krav til sundhedsmæssig vurdering og test, som gælder for plastrør. For øvrige produkter, som vandforsyningen anvender til distribution af drikkevand gælder, at vandforsyningen er ansvarlig for at anvende materialer, der ikke påvirker drikkevandets kvalitet. I tvivlstilfælde, kan vandforsyningen bede Miljøstyrelsen om en sundheds- og miljømæssig vurdering af de pågældende produkter. Miljøstyrelsens vurdering vil svare til den vurdering, der foretages i forbindelse med va-godkendelser eller DS-mærkninger af plastrør.

For metalprodukter, er der ikke i dag krav om sundhedsmæssig vurdering af produkterne i forbindelse med va-godkendelse eller lignende. Undtagen dog armaturer, der testes for afgivelse af bly og kadmium. Metalprodukter gennemgår ikke den samme procedure, da disse produkter er mere veldefinerede, og kravene til drikkevandets indhold af metaller er defineret i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 871 af 21. september 2001.

I forbindelse med byggevedirektivet, er der et arbejde i gang med harmonisering af krav til byggevarer, der anvendes til drikkevand. Der arbejdes på, at denne harmonisering vil skulle omfatte en sundheds- og miljømæssig vurdering af alle typer af materialer.«

Spm. nr. S 659

Til skatteministeren (13/11 02) af:

Mogens Nørgård Pedersen (KRF):

»Hvad vil ministeren gøre for at undgå, at danske busvirksomheder stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter, når det gælder betaling af moms af turistikørsel i Danmark for udenlandske turister?«

Begrundelse

Spørgeren finder det urimeligt, at danske busvirksomheder, der kører med turister i Dan-